

ダイオキシン類検査

【排ガス】

単位: (ng-TEQ/m³N)

	試料採取日	結果の得られた日	11月17日
1号炉	-	-	-
2号炉	10月25日		0.0076

試料は煙道から採取しています。

備考

1 単位

ng(ナノグラム):10億分の1グラム

TEQ(毒性等量):ダイオキシン類はそれぞれ毒性の強さが異なるため、最も毒性の強い
2,3,7,8-TCDDの毒性を1として他のダイオキシン類の毒性を換算した合計量

2 排出基準

【ダイオキシン類の排出基準】

		ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)
排ガス	焼却能力 2t/h以上4t/h未満	1以下