

杉谷埋立地維持管理データ

【地下水検査項目及びダイオキシン類の測定】

試料採取年月日

8月18日 結果の得られた日

9月13日

項目	基準値	定量 下限値		採取場所			
				No.1	No.2	No.3	No.4
アルキル水銀	検出されないこと	0.0005	mg/L	N.D	N.D	N.D	N.D
総水銀	0.0005以下	0.0005	mg/L	N.D	N.D	N.D	N.D
カドミウム	0.003以下	0.0003	mg/L	N.D	N.D	N.D	N.D
鉛	0.01以下	0.001	mg/L	N.D	0.001	N.D	N.D
六価クロム	0.05以下	0.005	mg/L	N.D	N.D	N.D	N.D
砒素	0.01以下	0.001	mg/L	0.021	0.001	0.002	0.007
全シアン	検出されないこと	0.1	mg/L	N.D	N.D	N.D	N.D
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	0.0005	mg/L	N.D	N.D	N.D	N.D
トリクロロエチレン	0.01以下	0.001	mg/L	N.D	N.D	N.D	N.D
テトラクロロエチレン	0.01以下	0.001	mg/L	N.D	N.D	N.D	N.D
ジクロロメタン	0.02以下	0.002	mg/L	N.D	N.D	N.D	N.D
四塩化炭素	0.002以下	0.0002	mg/L	N.D	N.D	N.D	N.D
1,2-ジクロロエタン	0.004以下	0.0004	mg/L	N.D	N.D	N.D	N.D
1,1-ジクロロエチレン	0.02以下	0.01	mg/L	N.D	N.D	N.D	N.D
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.004	mg/L	N.D	N.D	N.D	N.D
1,1,1-トリクロロエタン	1以下	0.01	mg/L	N.D	N.D	N.D	N.D
1,1,2-トリクロロエタン	0.006以下	0.0006	mg/L	N.D	N.D	N.D	N.D
1,3-ジクロロプロペン	0.002以下	0.0002	mg/L	N.D	N.D	N.D	N.D
チウラム	0.006以下	0.0006	mg/L	N.D	N.D	N.D	N.D
シマジン	0.003以下	0.0003	mg/L	N.D	N.D	N.D	N.D
チオベンカルブ	0.02以下	0.002	mg/L	N.D	N.D	N.D	N.D
ベンゼン	0.01以下	0.001	mg/L	N.D	N.D	N.D	N.D
セレン	0.01以下	0.001	mg/L	N.D	N.D	N.D	N.D
ダイオキシン類	1以下	-	pg-TEQ/L	0.028	0.026	0.025	0.025