

ダイオキシン類検査

【排ガス】

単位：(ng-TEQ/m<sup>3</sup>N)

	試料採取日	結果の得られた日	測定結果
1号炉	6月8日	7月7日	0.0096
2号炉	9月22日	11月6日	0.0071
3号炉	6月9日	7月7日	0.0044

※ 試料は煙道から採取しています。

備考

1 単位

ng(ナノグラム)：10億分の1グラム

TEQ(毒性等量)：ダイオキシン類はそれぞれ毒性の強さが異なるため、最も毒性の強い2,3,7,8-TCDDの毒性を1として他のダイオキシン類の毒性を換算した合計量

2 排出基準

【ダイオキシン類の排出基準】

		ダイオキシン類濃度(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)
排ガス	焼却能力4t以上/h	1以下