

## 【搬入量】

単位:(t)

ばいじん(固化灰)	不燃物	合計
119.12	9.27	128.39

## 【点検】

項目	点検日	結果
擁壁等の点検	6月10日	異常なし
遮水工の点検	6月3日	異常なし
	6月10日	異常なし
	6月17日	異常なし
	6月24日	異常なし

## 【地下水検査】

	試料採取日	6月12日	結果の得られた日	
			7月4日	
採取場所	No.1	No.2	No.3	No.4
電気伝導率(mS/m)	16.6	12.3	15.9	17.8
塩化物イオン(mg/L)	3	4	6	6