

## ダイオキシン類検査

【排ガス】

単位：(ng-TEQ/m<sup>3</sup>N)

	試料採取日	結果の得られた日	測定結果
1号炉			
2号炉	5月16日	6月20日	0.0094
3号炉	5月17日	6月20日	0.0045

※ 試料は煙道から採取しています。

## 備考

## 1 単位

ng(ナノグラム)：10億分の1グラム

TEQ(毒性等量)：ダイオキシン類はそれぞれ毒性の強さが異なるため、最も毒性の強い  
2,3,7,8-TCDDの毒性を1として他のダイオキシン類の毒性を換算した合計量

## 2 排出基準

【ダイオキシン類の排出基準】

		ダイオキシン類濃度(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)
排ガス	焼却能力4t以上/h	1以下