

# 令和元年度 久留米市給水栓水質検査結果

## 水質基準項目

	検査項目名	単位	水質基準値	市内の年間平均値
	水温	℃	-	19.6
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4
1	一般細菌	個/mL	100以下	0
2	大腸菌	-	検出されない	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	0.05以下	<0.005
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.7
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.10
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.07
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.002
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.002
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.08
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.011
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003
25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.003
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.022
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.007
29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.007
30	ブromホルム	mg/L	0.09以下	<0.001
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	0.002
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.005
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.03
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.01
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.005
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	12
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	13
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	45
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	119
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02
42	ジオキシベンゼン	mg/L	0.00001以下	<0.000001
43	2-メチルイソホルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005
46	有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.5
47	pH値	-	5.8以上8.6以下	7.5
48	味	-	異常でない	異常なし
49	臭気	-	異常でない	異常なし
50	色度	度	5以下	<0.5
51	濁度	度	2以下	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和元年度 各地点の年間平均値

	検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点							
				草野	善導寺	宮ノ陣	南薫	諏訪野	長門石	青峰	荒木
	水温	°C		19.2	19.7	20.2	19.2	18.4	19.5	18.6	20.4
	残留塩素	mg/L		0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005					<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.05以下	<0.005					<0.005	<0.005	<0.005
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004					<0.004	<0.004	<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.7					0.8	0.7	0.6
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.11					0.10	0.10	0.10
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.07					0.06	0.07	0.07
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.002					<0.002	<0.002	<0.002
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.002					<0.002	<0.002	<0.002
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下	0.08					0.07	0.12	0.07
	22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002					<0.002	<0.002	<0.002
	23 クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.012					0.009	0.015	0.010
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003					0.002	0.002	0.003
	25 ジフロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.003					0.003	0.004	0.003
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.022					0.018	0.027	0.019
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.008					0.006	0.009	0.006
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.007					0.006	0.009	0.006
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	0.002					0.002	0.002	0.002
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.005					<0.005	<0.005	<0.005
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.03					0.03	0.03	0.03
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.01					<0.01	<0.01	<0.01
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.005					<0.005	<0.005	<0.005
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	12					13	11	13
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下	13	13	13	13	13	13	12	13
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	43					47	43	48
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下	123					120	115	122
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02					<0.02	<0.02	<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001					<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソホルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001					<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005					<0.005	<0.005	<0.005
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和元年度 各地点の年間平均値

	検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点								
				大善寺	安武	三瀬町 玉満	城島町 下田	田主丸町 三明寺	田主丸町 大蔵寺	田主丸町 水分	田主丸町 石垣	
	水温	℃		19.9	20.1	19.1	20.0	19.9	19.8	20.1	19.6	
	残留塩素	mg/L		0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003		<0.0003				<0.0003	
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005		<0.00005				<0.00005	
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001		<0.001				<0.001	
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001		<0.001				<0.001	
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001		<0.001				<0.001	
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.05以下		<0.005		<0.005				<0.005	
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004		<0.004				<0.004	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001		<0.001				<0.001	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.6		0.8				0.7	
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.10		0.10				0.10	
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.07		0.06				0.06	
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002		<0.0002				<0.0002	
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.002		<0.002				<0.002	
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.002		<0.002				<0.002	
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.001		<0.001				<0.001	
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001		<0.001				<0.001	
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001		<0.001				<0.001	
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001		<0.001				<0.001	
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下		0.06		0.11				0.08	
	22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002		<0.002				<0.002	
	23 クロホルム	mg/L	0.06以下		0.009		0.012				0.013	
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.002		0.003				0.003	
	25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.003		0.004				0.003	
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001		<0.001				<0.001	
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.018		0.024				0.023	
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.006		0.008				0.008	
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.006		0.008				0.007	
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001		<0.001				<0.001	
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.001		0.002				0.002	
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.005		<0.005				0.007	
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.03		0.03				0.03	
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.01		<0.01				<0.01	
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.005		<0.005				<0.005	
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		13		12				12	
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001		<0.001				<0.001	
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下		13	13	12	13	14	14	13	
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		47		48				42	
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下		118		118				120	
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02		<0.02				<0.02	
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001		<0.000001				<0.000001	
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001		<0.000001				<0.000001	
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.005		<0.005				<0.005	
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005		<0.0005				<0.0005	
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下		7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6
	48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

平成31年4月

	検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点								
				草野	善導寺	宮ノ陣	南薫	諏訪野	長門石	青峰	荒木	
	採水日		-	4月16日	4月9日	4月9日	4月9日	4月9日	4月9日	4月15日	4月9日	
	水温	℃	-	15.8	16.5	17.6	17.3	16.8	16.8	15.5	18.8	
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003							<0.0003	
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005							<0.00005	
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001							<0.001	
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001				<0.001	
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001							0.001	
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.05以下	<0.005							<0.005	
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004							<0.004	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001							<0.001	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.3							0.3	
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.12							0.12	
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.09							0.09	
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002							<0.0002	
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.002							<0.002	
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.002							<0.002	
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.001							<0.001	
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001							<0.001	
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001							<0.001	
	20 ヘンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001							<0.001	
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下	0.08							0.08	
	22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002							<0.002	
	23 クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.008							0.010	
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.002							<0.002	
	25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.003							0.004	
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001							<0.001	
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.017							0.022	
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.007							0.007	
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.006							0.008	
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001							<0.001	
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	0.002							0.002	
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.005							<0.005	
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.03							0.03	
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.01							<0.01	
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.005							<0.005	
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	13							12	
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001							<0.001	
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下	15	15	14	14	13	13	14	14	
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	38							38	
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下	130							130	
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02							<0.02	
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001						0.000001	0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005							<0.005	
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005							<0.0005	
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	
	48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
	51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	

久留米市給水栓水質検査結果

平成31年4月

	検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点								
				大善寺	安武	三瀧玉満	城島下田	田主丸三明寺	田主丸大慶寺	田主丸水分	田主丸石垣	
	採水日		-	4月9日	4月9日	4月9日	4月9日	4月9日	4月9日	4月9日	4月16日	
	水温	°C	-	16.2	17.8	16.9	17.0	18.1	18.1	16.8	16.3	
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下								<0.0003	
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下								<0.00005	
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下								<0.001	
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下								<0.001	
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下								<0.001	
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.05以下								<0.005	
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下								<0.004	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下								<0.001	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下								0.4	
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下								0.12	
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下								0.09	
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下								<0.0002	
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下								<0.002	
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下								<0.002	
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下								<0.001	
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下								<0.001	
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下								<0.001	
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下								<0.001	
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下								0.08	
	22 クロ酢酸	mg/L	0.02以下								<0.002	
	23 クロホルム	mg/L	0.06以下								0.009	
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下								<0.002	
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下								0.003	
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下								<0.001	
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下								0.019	
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下								0.006	
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下								0.007	
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下								<0.001	
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下								0.002	
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下								0.009	
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下								0.03	
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下								<0.01	
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下								<0.005	
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下								14	
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下								<0.001	
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下		14	15	13	13	13	14	14	15
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下									38
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下									130
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下									<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			0.000001		<0.000001				<0.000001
	43 2-メチルイソホルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001		<0.000001				<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下									<0.005
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下									<0.0005
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下		0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下		7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5
	48 味	-	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和元年5月

	検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点								
				草野	善導寺	宮ノ陣	南薫	諏訪野	長門石	青峰	荒木	
	採水日		-	5月7日	5月7日	5月7日	5月7日	5月7日	5月7日	5月7日	5月14日	
	水温	℃	-	18.1	19.2	21.2	20.2	19.0	18.7	18.5	21.6	
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下								<0.0003	
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下								<0.00005	
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下								<0.001	
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001					<0.001	
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下								0.001	
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.05以下								<0.005	
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下								<0.004	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下								<0.001	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下								0.3	
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下								0.10	
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下								0.08	
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下								<0.0002	
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下								<0.002	
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下								<0.002	
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下								<0.001	
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下								<0.001	
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下								<0.001	
	20 ヘンゼン	mg/L	0.01以下								<0.001	
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下	0.10						0.08	0.08	0.09
	22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	23 クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.012						0.010	0.013	0.011
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003						0.002	0.002	0.003
	25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.003						0.003	0.003	0.003
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下									<0.001
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.023						0.020	0.024	0.021
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.009						0.007	0.010	0.008
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.008						0.007	0.008	0.007
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下									0.002
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下									<0.005
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下									0.04
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下									<0.01
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下									<0.005
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下									14
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下									<0.001
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下		12	11	12	12	13	12	11	14
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下									45
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下									130
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下									<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下									<0.005
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下									<0.0005
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下		7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5
	48 味	-	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和元年5月

	検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点							
				大善寺	安武	三瀧玉満	城島下田	田主丸三明寺	田主丸大慶寺	田主丸水分	田主丸石垣
	採水日		-	5月7日	5月14日	5月7日	5月7日	5月7日	5月7日	5月7日	5月7日
	水温	°C	-	19.4	20.8	20.1	20.8	20.2	19.8	19.9	19.0
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003						
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005						
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001						
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001						
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.001						
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.05以下		<0.005						
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004						
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001						
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.3						
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.10						
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.08						
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002						
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.002						
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.002						
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.001						
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001						
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001						
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001						
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下		0.09		0.09				0.09
	22 クロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002		<0.002				<0.002
	23 クロホルム	mg/L	0.06以下		0.011		0.011				0.012
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.003		0.002				0.003
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.003		0.003				0.003
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001						
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.021		0.021				0.022
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.008		0.008				0.009
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.007		0.007				0.007
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001		<0.001				<0.001
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.002						
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.005						
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.04						
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.01						
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.005						
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		14						
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001						
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下		12	12	11	11	11	12	12
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		45						
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下		120						
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02						
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001		<0.000001				<0.000001
	43 2-メチルイソホルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001		<0.000001				<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.005						
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005						
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下		0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下		7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5
	48 味	-	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和元年6月

	検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点							
				草野	善導寺	宮ノ陣	南薫	諏訪野	長門石	青峰	荒木
	採水日		-	6月3日	6月3日	6月3日	6月3日	6月3日	6月11日	6月3日	6月3日
	水温	°C	-	22.0	22.7	23.9	23.3	21.9	23.8	22.5	23.4
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下	1	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下						<0.0003		
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下						<0.00005		
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下						<0.001		
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			0.002		
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下						0.001		
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.05以下						<0.005		
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下						<0.004		
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下						<0.001		
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下						0.6		
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下						0.10		
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下						0.07		
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下						<0.0002		
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下						<0.002		
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下						<0.002		
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下						<0.001		
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下						<0.001		
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下						<0.001		
	20 ヘンゼン	mg/L	0.01以下						<0.001		
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下	0.15					0.13	0.16	0.14
	22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002					<0.002	<0.002	<0.002
	23 クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.010					0.009	0.013	0.010
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003					0.003	<0.002	0.002
	25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.004					0.003	0.004	0.003
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下						0.001		
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.021					0.018	0.026	0.020
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.007					0.006	0.007	0.006
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.007					0.006	0.009	0.007
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下						0.002		
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下						<0.005		
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下						0.04		
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下						<0.01		
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下						<0.005		
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下						14		
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下						<0.001		
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下		17	16	16	15	15	15	15
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下						46		
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下						110		
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下						<0.02		
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001					<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001					<0.000001	0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下						<0.005		
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下						<0.0005		
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下		0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下		7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1



久留米市給水栓水質検査結果

令和元年6月

	検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点								
				大善寺	安武	三瀧玉満	城島下田	田主丸三明寺	田主丸大慶寺	田主丸水分	田主丸石垣	
	採水日		-	6月3日	6月3日	6月3日	6月11日	6月3日	6月3日	6月3日	6月3日	
	水温	°C	-	22.9	23.6	23.1	24.5	23.9	23.4	23.9	23.0	
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	2	0	0	
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下				<0.0003					
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005					
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001					
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001					
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				0.001					
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.05以下				<0.005					
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下				<0.004					
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下				<0.001					
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下				0.6					
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下				0.11					
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下				0.07					
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下				<0.0002					
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下				<0.002					
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下				<0.002					
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				<0.001					
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001					
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001					
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下				<0.001					
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下		0.12		0.14				0.13	
	22 クロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002		<0.002				<0.002	
	23 クロホルム	mg/L	0.06以下		0.010		0.013				0.010	
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.002		0.003				<0.002	
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.004		0.003				0.004	
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下				<0.001					
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.021		0.024				0.022	
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.006		0.009				0.006	
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.007		0.008				0.008	
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001		<0.001				<0.001	
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下				0.002					
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.005					
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下				0.04					
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下				<0.01					
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.005					
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				12					
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				<0.001					
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下		16	15	16	14	17	17	16	15
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下				45					
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下				110					
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02					
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001		<0.000001				<0.000001	
	43 2-メチルイソホルネオール	mg/L	0.00001以下		0.000001		0.000001				<0.000001	
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.005					
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005					
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下		0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下		7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6
	48 味	-	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果  
令和元年7月

	検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点								
				草野	善導寺	宮ノ陣	南薫	諏訪野	長門石	青峰	荒木	
	採水日		-	7月9日	7月2日	7月2日	7月2日	7月2日	7月2日	7月9日	7月2日	
	水温	℃	-	23.7	24.9	25.8	24.6	23.8	25.0	24.5	24.8	
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.5	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	0.4	0.6	
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003						<0.0003		
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005						<0.00005		
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001		
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001		<0.001				<0.001		
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001						<0.001		
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.05以下	<0.005						<0.005		
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004						<0.004		
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001		
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.8						0.8		
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.11						0.08		
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.05						0.04		
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002						<0.0002		
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.002						<0.002		
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.002						<0.002		
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.001						<0.001		
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001		
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001		
	20 ヘンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001		
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下	0.09						0.10	0.11	0.12
	22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	23 クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.013						0.007	0.020	0.010
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.004						0.003	0.003	0.004
	25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.003						0.002	0.003	0.003
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001							<0.001	
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.023						0.013	0.032	0.019
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.009						0.004	0.012	0.005
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.007						0.004	0.009	0.006
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	0.002							0.002	
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.005							<0.005	
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.04							0.04	
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.01							<0.01	
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.005							<0.005	
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	11							9	
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001							<0.001	
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下	11	13	14	12	13	13	13	9	15
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	43							40	
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下	120							110	
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02							<0.02	
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001						<0.000001	0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005							<0.005	
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005							<0.0005	
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.6	0.4
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下	7.6	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5
	48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和元年7月

	検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点								
				大善寺	安武	三瀧玉満	城島下田	田主丸三明寺	田主丸大慶寺	田主丸水分	田主丸石垣	
	採水日		-	7月2日	7月2日	7月2日	7月2日	7月2日	7月2日	7月2日	7月9日	
	水温	°C	-	25.2	25.8	24.4	25.3	25.7	25.0	25.5	24.7	
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.6	0.6	0.5	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下								<0.0003	
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下								<0.00005	
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下								<0.001	
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下								<0.001	
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下								<0.001	
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.05以下								<0.005	
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下								<0.004	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下								<0.001	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下								0.8	
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下								0.10	
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下								0.04	
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下								<0.0002	
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下								<0.002	
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下								<0.002	
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下								<0.001	
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下								<0.001	
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下								<0.001	
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下								<0.001	
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下		0.11		0.13				0.08	
	22 クロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002		<0.002				<0.002	
	23 クロホルム	mg/L	0.06以下		0.008		0.013				0.015	
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.003		0.003				0.004	
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.003		0.004				0.002	
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下								<0.001	
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.016		0.026				0.024	
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.005		0.007				0.010	
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.005		0.009				0.007	
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001		<0.001				<0.001	
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下								0.002	
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下								0.010	
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下								0.04	
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下								<0.01	
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下								<0.005	
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下								10	
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下								<0.001	
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下		14	15	14	17	18	20	17	10
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下									40
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下									110
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下									<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001		<0.000001					<0.000001
	43 2-メチルイソホルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001		0.000001					<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下									<0.005
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下									<0.0005
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下		0.3	0.3	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下		7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5
	48 味	-	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和元年8月

	検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点								
				草野	善導寺	宮ノ陣	南薫	諏訪野	長門石	青峰	荒木	
	採水日		-	8月8日	8月8日	8月8日	8月8日	8月8日	8月8日	8月8日	8月20日	
	水温	℃	-	27.0	28.0	29.4	27.7	26.1	27.8	28.8	29.0	
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下								<0.0003	
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下								<0.000005	
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下								<0.001	
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001					<0.001	
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下								<0.001	
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.05以下								<0.005	
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下								<0.004	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下								<0.001	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下								0.9	
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下								0.10	
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下								0.04	
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下								<0.0002	
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下								<0.002	
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下								<0.002	
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下								<0.001	
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下								<0.001	
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下								<0.001	
	20 ヘンゼン	mg/L	0.01以下								<0.001	
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下	0.14					0.14	0.22	0.10	
	22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	
	23 クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.020					0.016	0.025	0.014	
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.004					0.005	0.006	0.004	
	25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.004					0.003	0.005	0.003	
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下								<0.001	
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.034					0.027	0.043	0.024	
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.009					0.010	0.010	0.008	
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.010					0.008	0.013	0.007	
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下								0.002	
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下								<0.005	
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下								0.04	
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下								<0.01	
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下								<0.005	
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下								11	
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下								<0.001	
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下		13	11	12	12	12	12	12	11
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下									46
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下									97
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下									<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001						0.000002	0.000002	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下									<0.005
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下									<0.0005
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下		0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.7	0.6
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下		7.5	7.5	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.4
	48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和元年8月

	検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点								
				大善寺	安武	三瀧玉満	城島下田	田主丸三明寺	田主丸大慶寺	田主丸水分	田主丸石垣	
	採水日		-	8月8日	8月20日	8月8日	8月8日	8月8日	8月8日	8月8日	8月8日	
	水温	°C	-	28.7	29.0	29.6	30.8	29.0	28.5	28.7	28.0	
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.5	0.5	0.4	0.2	0.2	0.2	0.4	
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003							
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.000005							
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001							
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001							
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001							
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.05以下		<0.005							
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004							
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.9							
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.10							
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.04							
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002							
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.002							
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.002							
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.001							
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001							
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001							
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001							
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下		0.09		0.19				0.13	
	22 クロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002		<0.002				<0.002	
	23 クロホルム	mg/L	0.06以下		0.014		0.019				0.019	
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.005		0.009				0.004	
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.003		0.004				0.004	
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001							
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.024		0.033				0.033	
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.009		0.009				0.009	
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.007		0.010				0.010	
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001		<0.001				<0.001	
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.001							
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.005							
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.04							
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.01							
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.005							
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		11							
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001							
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下		13	11	12	13	13	13	12	13
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		45							
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下		100							
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02							
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001				<0.000001
	43 2-メチルイソホルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			0.000002				0.000002
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.005							
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005							
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下		0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下		7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6
	48 味	-	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和元年9月

	検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点								
				草野	善導寺	宮ノ陣	南薫	諏訪野	長門石	青峰	荒木	
	採水日		-	9月3日	9月3日	9月3日	9月3日	9月3日	9月10日	9月3日	9月3日	
	水温	°C	-	24.5	25.0	25.8	24.5	23.1	26.2	23.9	25.5	
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.3	0.5	0.4	
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下						<0.0003			
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下						<0.00005			
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下						<0.001			
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下						<0.001			
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.05以下						<0.005			
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下						<0.004			
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下						<0.001			
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下						0.9			
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下						0.08			
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下						0.03			
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下						<0.0002			
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下						<0.002			
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下						<0.002			
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下						<0.001			
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下						<0.001			
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下						<0.001			
	20 ヘンゼン	mg/L	0.01以下						<0.001			
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下	0.08					0.09	0.14	0.08	
	22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002					<0.002	<0.002	<0.002	
	23 クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.012					0.011	0.017	0.012	
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.004					<0.002	0.003	0.005	
	25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.002					0.003	0.003	0.002	
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下						<0.001			
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.020					0.021	0.028	0.020	
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.008					0.006	0.010	0.008	
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.006					0.007	0.008	0.006	
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下						0.001			
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下						<0.005			
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下						0.03			
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下						<0.01			
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下						<0.005			
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下						10			
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下						<0.001			
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下		9	9	8	9	9	10	8	9
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下							45		
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下							120		
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下							<0.02		
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001						0.000001	0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下							<0.005		
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下							<0.0005		
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下		0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下		7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5
	48 味	-	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和元年9月

	検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点								
				大善寺	安武	三瀧玉満	城島下田	田主丸三明寺	田主丸大慶寺	田主丸水分	田主丸石垣	
	採水日		-	9月3日	9月3日	9月3日	9月10日	9月3日	9月3日	9月3日	9月3日	
	水温	°C	-	25.1	26.2	24.5	28.9	25.3	25.3	25.8	25.4	
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	0.0	不検出	不検出	不検出	不検出	
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下				<0.0003					
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005					
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001					
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001					
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001					
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.05以下				<0.005					
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下				<0.004					
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下				<0.001					
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下				1.0					
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下				0.08					
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下				0.03					
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下				<0.0002					
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下				<0.002					
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下				<0.002					
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				<0.001					
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001					
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001					
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下				<0.001					
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下		0.07		0.16				0.07	
	22 クロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002		<0.002				<0.002	
	23 クロホルム	mg/L	0.06以下		0.011		0.016				0.013	
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.004		0.003				0.004	
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.002		0.003				0.002	
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下				<0.001					
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.019		0.027				0.021	
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.007		0.008				0.009	
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.006		0.008				0.006	
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001		<0.001				<0.001	
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下				0.002					
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.005					
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下				0.04					
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下				<0.01					
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.005					
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				9					
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				<0.001					
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下		9	9	8	9	9	8	9	9
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下				45					
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下				120					
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02					
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001		<0.000001				<0.000001	
	43 2-メチルイソホルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001		0.000001				<0.000001	
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.005					
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005					
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下		0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下		7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5
	48 味	-	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和元年10月

	検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点								
				草野	善導寺	宮ノ陣	南薫	諏訪野	長門石	青峰	荒木	
	採水日		-	10月1日	10月8日	10月8日	10月8日	10月8日	10月8日	10月1日	10月8日	
	水温	℃	-	25.1	24.6	22.8	25.6	23.0	24.5	23.5	25.6	
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003						<0.0003		
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005						<0.00005		
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001		
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001		<0.001				<0.001		
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001						0.001		
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.05以下	<0.005						<0.005		
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004						<0.004		
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001		
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.8						0.9		
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.08						0.08		
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.04						0.04		
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002						<0.0002		
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.002						<0.002		
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.002						<0.002		
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.001						<0.001		
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001		
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001		
	20 ヘンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001		
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下	0.10						0.09	0.17	0.10
	22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	23 クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.014						0.009	0.013	0.009
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.004						<0.002	0.002	0.003
	25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.003						0.003	0.004	0.004
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001							<0.001	
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.025						0.019	0.025	0.020
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.009						0.004	0.007	0.006
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.008						0.007	0.008	0.007
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	0.002							0.001	
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.005							<0.005	
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.03							0.03	
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.01							<0.01	
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.005							<0.005	
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	12							10	
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001							<0.001	
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下	11	12	12	12	12	12	11	10	11
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	44							44	
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下	120							110	
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02							<0.02	
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000002						0.000001	0.000001	0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005							<0.005	
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005							<0.0005	
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5
	48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1



久留米市給水栓水質検査結果

令和元年10月

	検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点								
				大善寺	安武	三瀧玉満	城島下田	田主丸三明寺	田主丸大慶寺	田主丸水分	田主丸石垣	
	採水日		-	10月8日	10月8日	10月8日	10月8日	10月10日	10月8日	10月8日	10月1日	
	水温	°C	-	25.4	25.8	25.0	22.2	24.5	24.7	25.5	25.3	
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下								<0.0003	
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下								<0.00005	
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下								<0.001	
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下								<0.001	
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下								<0.001	
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.05以下								<0.005	
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下								<0.004	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下								<0.001	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下								0.8	
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下								0.08	
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下								0.04	
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下								<0.0002	
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下								<0.002	
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下								<0.002	
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下								<0.001	
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下								<0.001	
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下								<0.001	
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下								<0.001	
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下		0.11		0.16				0.10	
	22 クロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002		<0.002				<0.002	
	23 クロホルム	mg/L	0.06以下		0.009		0.012				0.015	
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.002		0.002				0.002	
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.004		0.005				0.003	
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下								<0.001	
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.020		0.026				0.026	
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.005		0.006				0.009	
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.007		0.009				0.008	
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001		<0.001				<0.001	
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下								0.002	
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下								0.008	
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下								0.03	
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下								<0.01	
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下								<0.005	
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下								11	
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下								<0.001	
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下		12	11	11	11	13	12	12	11
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下									43
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下									120
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下									<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001		<0.000001					<0.000001
	43 2-メチルイソホルネオール	mg/L	0.00001以下		0.000001		0.000001					0.000002
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下									<0.005
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下									<0.0005
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下		0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下		7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5
	48 味	-	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和元年11月

	検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点								
				草野	善導寺	宮ノ陣	南薫	諏訪野	長門石	青峰	荒木	
	採水日		-	11月5日	11月5日	11月5日	11月5日	11月5日	11月5日	11月5日	11月19日	
	水温	℃	-	21.0	21.2	22.2	19.3	18.7	20.2	17.8	20.0	
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下								<0.0003	
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下								<0.00005	
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下								<0.001	
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001					<0.001	
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下								0.002	
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.05以下								<0.005	
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下								<0.004	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下								<0.001	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下								0.6	
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下								0.11	
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下								0.09	
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下								<0.0002	
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下								<0.002	
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下								<0.002	
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下								<0.001	
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下								<0.001	
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下								<0.001	
	20 ヘンゼン	mg/L	0.01以下								<0.001	
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下								0.07	
	22 クロ酢酸	mg/L	0.02以下								<0.002	
	23 クロホルム	mg/L	0.06以下								0.007	
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下								0.002	
	25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下								0.004	
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下								<0.001	
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下								0.018	
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下								0.005	
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下								0.007	
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下								<0.001	
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下								0.001	
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下								<0.005	
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下								0.02	
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下								<0.01	
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下								<0.005	
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下								15	
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下								<0.001	
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下		13	13	13	13	13	14	13	13
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下									53
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下									140
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下									<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001						<0.000001	<0.000001	0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001						<0.000001	0.000001	0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下									<0.005
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下									<0.0005
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下		0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下		7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
	48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和元年11月

	検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点								
				大善寺	安武	三瀧玉満	城島下田	田主丸三明寺	田主丸大慶寺	田主丸水分	田主丸石垣	
	採水日		-	11月5日	11月19日	11月5日	11月5日	11月5日	11月5日	11月5日	11月5日	
	水温	℃	-	21.3	19.0	19.4	21.0	20.9	20.6	21.5	20.8	
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003							
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005							
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001							
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001							
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.002							
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.05以下		<0.005							
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004							
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.6							
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.11							
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.09							
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002							
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.002							
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.002							
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.001							
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001							
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001							
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001							
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下		0.06							
	22 クロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002							
	23 クロホルム	mg/L	0.06以下		0.006							
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.002							
	25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.003							
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001							
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.015							
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.005							
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.006							
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001							
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.001							
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.005							
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.02							
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.01							
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.005							
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		15							
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001							
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下		14	13	12	13	14	14	14	
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		52							
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下		140							
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02							
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001		<0.000001				<0.000001	
	43 2-メチルイソホルネオール	mg/L	0.00001以下		0.000001		0.000001				0.000001	
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.005							
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005							
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下		0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下		7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6
	48 味	-	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和元年12月

	検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点							
				草野	善導寺	宮ノ陣	南薫	諏訪野	長門石	青峰	荒木
	採水日		-	12月3日	12月3日	12月3日	12月3日	12月3日	12月10日	12月3日	12月3日
	水温	℃	-	15.9	16.4	16.5	14.9	14.8	13.8	14.8	17.9
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下						<0.0003		
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下						<0.00005		
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下						<0.001		
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001		
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下						0.001		
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.05以下						<0.005		
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下						<0.004		
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下						<0.001		
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下						0.8		
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下						0.11		
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下						0.08		
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下						<0.0002		
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下						<0.002		
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下						<0.002		
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下						<0.001		
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下						<0.001		
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下						<0.001		
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下						<0.001		
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下						0.06		
	22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下						<0.002		
	23 クロロホルム	mg/L	0.06以下						0.005		
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下						<0.002		
	25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下						0.003		
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下						<0.001		
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下						0.013		
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下						0.004		
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下						0.005		
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下						<0.001		
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下						0.001		
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下						<0.005		
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下						0.02		
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下						<0.01		
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下						<0.005		
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下						15		
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下						<0.001		
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下	14	12	13	13	12	14	13	13
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下						52		
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下						140		
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下						<0.02		
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001					<0.000001	0.000001	0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001					<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下						<0.005		
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下						<0.0005		
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6
	48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和元年12月

	検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点							
				大善寺	安武	三瀬玉満	城島下田	田主丸三明寺	田主丸大慶寺	田主丸水分	田主丸石垣
	採水日		-	12月3日	12月3日	12月3日	12月10日	12月3日	12月3日	12月3日	12月3日
	水温	°C	-	17.0	15.5	13.9	14.0	15.6	15.8	16.2	15.9
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下				<0.0003				
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005				
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001				
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001				
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				0.001				
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.05以下				<0.005				
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下				<0.004				
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下				<0.001				
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下				0.9				
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下				0.11				
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下				0.08				
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下				<0.0002				
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下				<0.002				
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下				<0.002				
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				<0.001				
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001				
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001				
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下				<0.001				
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下				0.11				
	22 クロ酢酸	mg/L	0.02以下				<0.002				
	23 クロホルム	mg/L	0.06以下				0.007				
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				0.003				
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下				0.003				
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下				<0.001				
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下				0.016				
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				0.007				
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下				0.006				
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下				<0.001				
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下				0.001				
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.005				
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下				0.02				
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下				0.02				
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.005				
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				14				
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				<0.001				
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下		13	13	13	14	13	13	13
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下				53				
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下				130				
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02				
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001		<0.000001				<0.000001
	43 2-メチルイソホルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001		<0.000001				<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.005				
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005				
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下		0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下		7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5
	48 味	-	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和2年1月

	検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点								
				草野	善導寺	宮ノ陣	南薫	諏訪野	長門石	青峰	荒木	
	採水日		-	1月14日	1月7日	1月7日	1月7日	1月7日	1月7日	1月14日	1月7日	
	水温	℃	-	12.8	13.0	12.3	11.0	11.4	11.8	11.2	13.1	
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003							<0.0003	
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005							<0.00005	
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001							<0.001	
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001				<0.001	
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001							0.001	
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.05以下	<0.005							<0.005	
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004							<0.004	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001							<0.001	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.8							0.9	
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.11							0.11	
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.08							0.09	
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002							<0.0002	
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.002							<0.002	
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.002							<0.002	
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.001							<0.001	
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001							<0.001	
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001							<0.001	
	20 ヘンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001							<0.001	
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下	0.07							0.09	
	22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002							<0.002	
	23 クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.007							0.006	
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003							0.003	
	25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.002							0.003	
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001							<0.001	
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.014							0.015	
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.008							0.008	
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.005							0.006	
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001							<0.001	
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	0.002							0.002	
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.005							<0.005	
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02							0.02	
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.01							<0.01	
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.005							<0.005	
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	14							13	
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001							<0.001	
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下	14	15	15	15	15	15	15	13	15
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	48							51	
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下	120							110	
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02							<0.02	
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001						<0.000001	0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005							<0.005	
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005							<0.0005	
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下	7.6	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5
	48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和2年1月

	検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点								
				大善寺	安武	三瀧玉満	城島下田	田主丸三明寺	田主丸大慶寺	田主丸水分	田主丸石垣	
	採水日		-	1月7日	1月7日	1月7日	1月7日	1月7日	1月7日	1月7日	1月14日	
	水温	°C	-	13.0	12.9	10.9	11.2	12.2	12.1	12.7	12.8	
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下								<0.0003	
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下								<0.00005	
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下								<0.001	
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下								<0.001	
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下								<0.001	
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.05以下								<0.005	
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下								<0.004	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下								<0.001	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下								0.8	
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下								0.10	
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下								0.08	
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下								<0.0002	
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下								<0.002	
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下								<0.002	
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下								<0.001	
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下								<0.001	
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下								<0.001	
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下								<0.001	
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下								0.08	
	22 クロ酢酸	mg/L	0.02以下								<0.002	
	23 クロホルム	mg/L	0.06以下								0.008	
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下								0.003	
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下								0.002	
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下								<0.001	
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下								0.016	
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下								0.008	
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下								0.006	
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下								<0.001	
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下								0.002	
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下								<0.005	
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下								0.02	
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下								<0.01	
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下								<0.005	
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下								14	
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下								<0.001	
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下		15	15	15	14	16	15	15	14
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下									48
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下									120
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下									<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001		<0.000001					<0.000001
	43 2-メチルイソホルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001		<0.000001					<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下									<0.005
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下									<0.0005
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下		0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下		7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6
	48 味	-	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和2年2月

	検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点								
				草野	善導寺	宮ノ陣	南薫	諏訪野	長門石	青峰	荒木	
	採水日		-	2月12日	2月12日	2月12日	2月12日	2月12日	2月12日	2月12日	2月19日	
	水温	℃	-	11.7	12.2	12.3	10.9	10.8	11.3	10.6	12.0	
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下								<0.0003	
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下								<0.00005	
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下								<0.001	
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001					<0.001	
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下								<0.001	
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.05以下								<0.005	
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下								<0.004	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下								<0.001	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下								0.6	
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下								0.10	
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下								0.07	
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下								<0.0002	
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下								<0.002	
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下								<0.002	
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下								<0.001	
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下								<0.001	
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下								<0.001	
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下								<0.001	
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下								0.07	
	22 クロ酢酸	mg/L	0.02以下								<0.002	
	23 クロホルム	mg/L	0.06以下								0.005	
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下								0.002	
	25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下								0.002	
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下								<0.001	
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下								0.011	
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下								0.005	
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下								0.004	
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下								<0.001	
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下								0.001	
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下								<0.005	
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下								0.02	
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下								<0.01	
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下								<0.005	
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下								13	
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下								<0.001	
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下		13	12	13	13	14	14	13	13
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下									46
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下									120
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下									<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001						<0.000001	0.000001	0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001						<0.000001	<0.000001	0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下									<0.005
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下									<0.0005
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下		0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下		7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5
	48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1



久留米市給水栓水質検査結果

令和2年2月

	検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点								
				大善寺	安武	三瀧玉満	城島下田	田主丸三明寺	田主丸大慶寺	田主丸水分	田主丸石垣	
	採水日		-	2月12日	2月19日	2月12日	2月12日	2月12日	2月12日	2月12日	2月12日	
	水温	°C	-	12.2	12.6	9.9	11.3	11.4	11.3	11.9	11.8	
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003							
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005							
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001							
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001							
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001							
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.05以下		<0.005							
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004							
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.6							
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.09							
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.07							
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002							
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.002							
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.002							
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.001							
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001							
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001							
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001							
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下		0.06							
	22 クロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002							
	23 クロホルム	mg/L	0.06以下		0.005							
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.002							
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.002							
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001							
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.011							
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.005							
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.004							
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001							
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.001							
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.005							
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.02							
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.01							
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.005							
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		13							
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001							
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下		13	13	13	13	13	13	14	14
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		45							
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下		110							
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02							
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001		0.000001				<0.000001	
	43 2-メチルイソホルネオール	mg/L	0.00001以下		0.000001		<0.000001				<0.000001	
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.005							
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005							
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下		0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下		7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6
	48 味	-	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和2年3月

	検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点							
				草野	善導寺	宮ノ陣	南薫	諏訪野	長門石	青峰	荒木
	採水日		-	3月3日	3月3日	3月3日	3月3日	3月3日	3月10日	3月3日	3月3日
	水温	℃	-	12.2	12.8	12.4	11.4	11.9	12.6	11.4	13.0
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下						<0.0003		
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下						<0.00005		
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下						<0.001		
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001		
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下						0.001		
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.05以下						<0.005		
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下						<0.004		
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下						<0.001		
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下						0.8		
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下						0.10		
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下						0.07		
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下						<0.0002		
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下						<0.002		
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下						<0.002		
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下						<0.001		
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下						<0.001		
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下						<0.001		
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下						<0.001		
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下						0.05		
	22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下						<0.002		
	23 クロロホルム	mg/L	0.06以下						0.008		
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下						0.003		
	25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下						0.002		
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下						<0.001		
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下						0.015		
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下						0.008		
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下						0.005		
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下						<0.001		
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下						0.002		
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下						<0.005		
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下						0.02		
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下						<0.01		
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下						<0.005		
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下						13		
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下						<0.001		
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下	12	12	11	11	11	13	12	12
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下						46		
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下						110		
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下						<0.02		
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001					<0.000001	0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001					<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下						<0.005		
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下						<0.0005		
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和2年3月

	検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点								
				大善寺	安武	三瀧玉満	城島下田	田主丸三明寺	田主丸大慶寺	田主丸水分	田主丸石垣	
	採水日		-	3月3日	3月3日	3月3日	3月10日	3月3日	3月3日	3月3日	3月3日	
	水温	°C	-	12.8	12.7	11.2	12.9	12.2	12.5	12.6	12.2	
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下				<0.0003					
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005					
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001					
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001					
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001					
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.05以下				<0.005					
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下				<0.004					
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下				<0.001					
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下				0.8					
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下				0.10					
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下				0.06					
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下				<0.0002					
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下				<0.002					
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下				<0.002					
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				<0.001					
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001					
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001					
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下				<0.001					
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下				0.08					
	22 クロ酢酸	mg/L	0.02以下				<0.002					
	23 クロホルム	mg/L	0.06以下				0.007					
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				<0.002					
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下				0.003					
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下				<0.001					
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下				0.016					
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				0.007					
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下				0.006					
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下				<0.001					
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下				0.002					
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.005					
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下				0.02					
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下				<0.01					
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.005					
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				12					
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				<0.001					
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下		12	12	11	12	12	13	12	13
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下				47					
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下				110					
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02					
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001		0.000001				<0.000001	
	43 2-メチルイソホルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001		<0.000001				<0.000001	
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.005					
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005					
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下		0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下		7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5
	48 味	-	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1