

久留米市給水栓水質検査結果

令和5年1月

				給 水 栓 水 の 検 査 地 点							
検査項目名		単位	水質基準値	草野	善導寺	宮ノ陣	南薫	長門石	青峰	上津	
	採水日		-	1月16日	1月5日	1月5日	1月5日	1月5日	1月5日	1月16日	
	水温	℃	-	11.8	11.6	13.0	9.5	10.0	9.9	10.8	
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003						<0.0003	
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005						<0.00005	
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001	
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001	
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001						0.001	
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002						<0.002	
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004						<0.004	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.6						0.6	
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.10						0.11	
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.08						0.09	
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002						<0.0002	
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.002						<0.002	
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.002						<0.002	
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.001						<0.001	
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001	
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001	
	20 ヘンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001	
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.06	0.07
	22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002							<0.002
	23 クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.007							0.005
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.004							0.002
	25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.003							0.004
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001							<0.001
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.016							0.015
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.006							0.004
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.006							0.006
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001							<0.001
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.001							<0.001
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.006							<0.005
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02							0.02
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.01							<0.01
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.005							<0.005
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	14							14
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001							<0.001
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下	12	13	13	13	13	13	14	13
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	44							46
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下	120							120
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02							<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001					<0.000001	0.000001	0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001					<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005							<0.005
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005							<0.0005
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下	7.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5
	48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和5年1月

	検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点							
				大善寺	安武	三瀧玉満	城島下田	田主丸竹野	田主丸大慶寺	田主丸水分	田主丸石垣
	採水日		-	1月5日	1月5日	1月16日	1月5日	1月5日	1月5日	1月5日	1月5日
	水温	°C	-	11.5	10.5	11.6	10.7	10.1	10.3	11.6	10.5
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下								
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下								
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下								
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下								
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下								
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下								
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下								
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下								
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下								
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下								
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下								
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下								
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下								
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下								
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下								
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下								
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下								
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下								
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	22 クロ酢酸	mg/L	0.02以下								
	23 クロホルム	mg/L	0.06以下								
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下								
	25 ジプロモクロロメタン	mg/L	0.1以下								
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下								
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下								
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下								
	29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下								
	30 プロモホルム	mg/L	0.09以下								
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下								
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下								
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下								
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下								
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下								
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下								
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下								
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下	13	13	13	13	14	14	13	14
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下								
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下								
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下								
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソホルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下								
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下								
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.4	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5
	48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1