

久留米市給水栓水質検査結果

令和5年2月

				給水栓水の検査地点							
検査項目名		単位	水質基準値	草野	善導寺	宮ノ陣	南薫	長門石	青峰	上津	
	採水日		-	2月1日	2月1日	2月1日	2月1日	2月1日	2月13日	2月1日	
	水温	℃	-	9.8	10.0	10.6	8.0	8.6	10.1	7.6	
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	
水質基準項目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下						<0.0003		
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下						<0.00005		
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下						<0.001		
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下						<0.001		
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下						0.002		
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下						<0.002		
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下						<0.004		
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下						<0.001		
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下						0.6		
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下						0.10		
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下						0.09		
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下						<0.0002		
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下						<0.002		
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下						<0.002		
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下						<0.001		
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下						<0.001		
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下						<0.001		
	20 ヘンゼン	mg/L	0.01以下						<0.001		
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下	0.04	<0.04	<0.04	0.04	<0.04	0.07	0.07	
	22 クロ酢酸	mg/L	0.02以下						<0.002		
	23 クロホルム	mg/L	0.06以下						0.005		
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下						0.003		
	25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下						0.004		
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下						<0.001		
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下						0.015		
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下						0.004		
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下						0.006		
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下						<0.001		
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下						<0.001		
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下						<0.005		
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下						0.02		
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下						<0.01		
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下						<0.005		
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下						14		
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下						<0.001		
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下		15	15	15	15	15	13	15
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下							47	
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下							120	
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下							<0.02	
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		0.000001				<0.000001	0.000001	0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下							<0.005	
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下							<0.0005	
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下		0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下		7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4
	48 味	-	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和5年2月

	検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点							
				大善寺	安武	三瀨玉満	城島下田	田主丸竹野	田主丸大慶寺	田主丸水分	田主丸石垣
	採水日		-	2月1日	2月1日	2月1日	2月1日	2月1日	2月1日	2月13日	2月1日
	水温	°C	-	10.0	10.0	8.0	9.2	8.9	9.0	10.9	9.5
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.4
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下							<0.0003	
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下							<0.00005	
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下							<0.001	
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下							<0.001	
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下							0.001	
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下							<0.002	
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下							<0.004	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下							<0.001	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下							0.6	
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下							0.10	
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下							0.08	
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下							<0.0002	
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下							<0.002	
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下							<0.002	
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下							<0.001	
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下							<0.001	
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下							<0.001	
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下							<0.001	
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下	0.04	<0.04	0.05	0.05	0.04	0.05	<0.04	0.05
	22 クロ酢酸	mg/L	0.02以下							<0.002	
	23 クロホルム	mg/L	0.06以下							0.005	
	24 ジクロ酢酸	mg/L	0.03以下							<0.002	
	25 ジプロモクロロメタン	mg/L	0.1以下							0.003	
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下							<0.001	
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下							0.013	
	28 トリクロ酢酸	mg/L	0.03以下							0.005	
	29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下							0.005	
	30 プロモホルム	mg/L	0.09以下							<0.001	
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下							<0.001	
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下							<0.005	
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下							0.02	
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下							<0.01	
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下							<0.005	
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下							14	
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下							<0.001	
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下	15	14	15	14	16	16	15	16
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下							44	
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下							120	
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下							<0.02	
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001			<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソホルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001			<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下							<0.005	
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下							<0.0005	
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5
	48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1