

久留米市給水栓水質検査結果
令和6年5月

	検査項目名	単位	水質基準値	給水栓水の検査地点						
				草野	善導寺	宮ノ陣	南薫	長門石	青峰	上津
	採水日		-	5月20日	5月20日	5月20日	5月20日	5月20日	5月13日	5月20日
	水温	°C	-	20.7	20.8	22.4	22.6	21.1	19.8	20.1
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3
水質基準項目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下						<0.0003	
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下						<0.00005	
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下						<0.001	
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下						<0.001	
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下						0.001	
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下						<0.002	
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下						<0.004	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下						<0.001	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下						0.5	
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下						0.09	
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下						0.05	
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下						<0.0002	
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下						<0.002	
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下						<0.002	
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下						<0.001	
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下						<0.001	
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下						<0.001	
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下						<0.001	
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下	0.09	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09
	22 クロ酢酸	mg/L	0.02以下						<0.002	
	23 クロホルム	mg/L	0.06以下	0.013				0.009	0.011	0.016
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下						<0.002	
	25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.003				0.002	0.003	0.003
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下						<0.001	
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.023				0.017	0.022	0.028
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下						0.007	
	29 ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.007				0.006	0.008	0.009
	30 ブromホルム	mg/L	0.09以下	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下						<0.001	
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下						<0.005	
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下						0.04	
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下						<0.01	
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下						<0.005	
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下						10	
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下						<0.001	
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下	10	8	10	10	10	10	10
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下						39	
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下						100	
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下						<0.02	
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43 2-メルカプトホルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001				0.000001	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下						<0.005	
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下						<0.0005	
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6
	48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果
令和6年5月

	検査項目名	単位	水質基準値	給水栓水の検査地点							
				大善寺 5月20日	安武 5月20日	三浦 玉満 5月20日	城島 下田 5月20日	田主丸 三明寺 5月20日	田主丸 大慶寺 5月20日	田主丸 水分 5月13日	田主丸 石垣 5月20日
	採水日		-								
	水温	°C	-	21.0	22.8	21.3	23.2	23.3	23.2	20.8	21.8
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下								<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下								<0.00005
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下								<0.001
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下								<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下								0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下								<0.002
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下								<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下								<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下								0.5
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下								0.09
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下								0.05
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下								<0.0002
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下								<0.002
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下								<0.002
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下								<0.001
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下								<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下								<0.001
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下								<0.001
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.08	0.10
	22 クロ酢酸	mg/L	0.02以下								<0.002
	23 クロホルム	mg/L	0.06以下				0.013			0.010	0.014
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下								<0.002
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下				0.003			0.003	0.003
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下								<0.001
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下				0.024			0.020	0.024
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下								0.006
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下				0.008			0.007	0.007
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下				<0.001			<0.001	<0.001
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下								<0.001
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下								<0.005
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下								0.03
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下								<0.01
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下								<0.005
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下								10
	37 マガン及びその化合物	mg/L	0.05以下								<0.001
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下	10	10	10	10	11	11	10	11
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下								36
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下								110
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下								<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001			<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001			0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下								<0.005
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下								<0.0005
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.7	7.7	7.6	7.6	7.5	7.6
	48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1