

久留米市給水栓水質検査結果
令和7年8月

		検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点							
					草野	善導寺	宮ノ陣	南薫	長門石	青峰	上津	
		採水日		－	8月5日	8月5日	8月5日	8月5日	8月5日	8月18日	8月5日	
		水温	℃	－	29.1	29.5	31.1	30.5	30.0	27.8	30.0	
		残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.7	0.6	0.8	0.7	0.4	0.5	
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	
	2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下						<0.0003		
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下						<0.00005		
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下						<0.001		
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下						<0.001		
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下						<0.001		
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下						<0.002		
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下						<0.004		
	10	シアヌ化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下						<0.001		
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下						1.2		
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下						0.09		
	13	ホル素及びその化合物	mg/L	1.0以下						0.03		
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下						<0.0002		
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下						<0.002		
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下						<0.002		
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下						<0.001		
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下						<0.001		
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下						<0.001		
	20	ベンゼン	mg/L	0.01以下						<0.001		
	21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.15	0.15	0.14	0.15	0.15	0.20	0.21	
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下						<0.002		
	23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.015				0.010	0.018	0.019	
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下						0.002		
	25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.005				0.004	0.004	0.006	
	26	臭素酸	mg/L	0.01以下						<0.001		
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.029				0.022	0.032	0.037	
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下						0.009		
	29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.009				0.008	0.010	0.012	
	30	ブromホルム	mg/L	0.09以下	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下						0.002		
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下						<0.005		
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下						0.04		
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下						<0.01		
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下						<0.005		
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下						8		
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下						<0.001		
	38	塩化物イオン	mg/L	200以下	15	15	14	15	15	9	14	
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下						41		
	40	蒸発残留物	mg/L	500以下						90		
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下						<0.02		
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001				<0.000001	<0.000001	0.000002	
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下						<0.005		
	45	フェノール類	mg/L	0.005以下						<0.0005		
	46	有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	
	47	pH値	－	5.8以上8.6以下	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	
	48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
	51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	

久留米市給水栓水質検査結果
令和7年8月

		検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点							
					大善寺	安武	三瀬玉満	城島下田	田主丸三明寺	田主丸大慶寺	田主丸水分	田主丸石垣
		採水日		－	8月5日	8月5日	8月5日	8月5日	8月5日	8月5日	8月18日	8月5日
		水温	℃	－	30.0	31.0	29.9	32.8	32.1	32.0	31.0	30.3
		残留塩素	mg/L	0.1以上	0.6	0.6	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下							<0.0003	
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下							<0.00005	
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下							<0.001	
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下							<0.001	
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下							<0.001	
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下							<0.002	
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下							<0.004	
	10	シアニ化物イオン及び塩化シア	mg/L	0.01以下							<0.001	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下							1.1	
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下							0.08	
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下							0.03	
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下							<0.0002	
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下							<0.002	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下							<0.002	
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下							<0.001	
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下							<0.001	
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下							<0.001	
	20	ベンゼン	mg/L	0.01以下							<0.001	
	21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.15	0.14	0.16	0.15	0.15	0.14	0.12	0.15
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下							<0.002	
	23	クロホルム	mg/L	0.06以下				0.018			0.014	0.020
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							0.004	
	25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下				0.006			0.003	0.006
	26	臭素酸	mg/L	0.01以下							<0.001	
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下				0.035			0.025	0.038
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							0.007	
	29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下				0.011			0.008	0.012
	30	ブromホルム	mg/L	0.09以下				<0.001			<0.001	<0.001
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下							0.002	
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下							0.006	
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下							0.05	
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下							<0.01	
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下							<0.005	
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下							14	
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下							<0.001	
	38	塩化物イオン	mg/L	200以下	15	14	15	14	16	15	11	16
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下							44	
	40	蒸発残留物	mg/L	500以下							120	
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下							<0.02	
	42	ジオクサミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001			<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				0.000001			<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下							<0.005	
	45	フェノール類	mg/L	0.005以下							<0.0005	
	46	有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.6
	47	pH値	－	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6
	48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1