

## 【ごみ処理量】

単位:(t)

種類	燃やせるごみ
処理量	4,147.91

## 【燃焼ガス温度及び一酸化炭素濃度】

結果の得られた日

11月1日

項目	燃焼室ガス温度(°C)	集じん器入口温度(°C)	一酸化炭素濃度(ppm)
1号炉	917	197	1
2号炉	885	200	3
3号炉	899	196	3

※ 自動分析計で連続的に測定した値の月平均値を算出しています。

※ 測定箇所は、燃焼室ガス温度は燃焼室出口、集じん器入口温度は集じん器入口、一酸化炭素濃度は煙道での測定になります。

※ 燃焼温度を800度以上の高温にして完全燃焼させ、ダイオキシン類の発生を防止しています。また排ガスは、概ね200度以下にし、ダイオキシン類の再合成を防止しています。

## 【ばいじんの除去】

冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんは炉運転中自動で常時引抜き除去を行っています。

## 【ばい煙濃度】

項目	試料採取日		結果の得られた日					
	10月7日	11月7日	10月7日	11月7日				
規制基準(大気汚染防止法)	窒素酸化物濃度(ppm)	250	硫黄酸化物濃度(ppm)	2414	塩化水素濃度(mg/m <sup>3</sup> )	700	ばいじん量(g/m <sup>3</sup> )	0.08
1号炉	-	-	-	-	-	<0.001		
2号炉	-	-	-	-	-	-		
3号炉	-	-	-	-	-	-		

※ 窒素酸化物濃度、塩化水素濃度、ばいじん量は、酸素濃度12%換算による補正濃度です。

※ 6月に1回、炉ごとにばい煙濃度を測定しています。

※ 試料は煙道から採取しています。