

## ダイオキシン類検査

## 【排ガス】

単位：(ng-TEQ/m<sup>3</sup>N)

	試料採取日	結果の得られた日	測定結果
1号炉	1月16日	2月25日	0.0050
2号炉	1月17日	2月25日	0.0074
3号炉	10月18日	11月25日	0.0043

※ 試料は煙道から採取しています。

## 備考

## 1 単位

ng(ナノグラム)：10億分の1グラム

TEQ(毒性等量)：ダイオキシン類はそれぞれ毒性の強さが異なるため、最も毒性の強い  
2,3,7,8-TCDDの毒性を1として他のダイオキシン類の毒性を換算した合計量

## 2 排出基準

## 【ダイオキシン類の排出基準】

		ダイオキシン類濃度(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)
排ガス	焼却能力4t以上/h	1以下