

質問回答書

(平成29年7月7日回答)

業務名	中央浄化センター水処理施設耐震補強詳細設計業務委託
業務場所	久留米市 津福本町
公告日	平成29年7月3日
入札締切日	平成29年7月12日

【入札に関する質問】

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	図面	設計対象水量をご教示ください	設計対象水量 20,100m ³ /日 (6,700m ³ /日・池×3池)