

質問回答書

(令和元年9月4日回答)

工事名	城島歩道大橋橋梁補修工事
業務場所	久留米市 城島町城島
公告日	令和元年9月2日
入札締切日	令和元年9月12日

【入札に関する質問】

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	設計図書	既設塗膜には、PCB及び鉛は、含まれていないのか？ 剥離材及び塗膜くず運搬工があるが処分はどうするのか？	「特記仕様書 12.追記事項 ⑨塗膜除去及び運搬」に記載のとおり、既設塗膜にはPCB及び鉛が含まれています。なお、撤去にて発生した塗膜くずは指定場所へ運搬することとし、処分については本工事に含みません。
2	設計図書	舗装打替えとなっていますが、既設舗装は、撤去でしょうか？ 撤去の場合、産廃処理、運搬はどうするのか？	既設舗装は撤去とし、撤去した舗装殻は産業廃棄物として処分します。なお、産業廃棄物の運搬及び処分については、橋面改良工の舗装打替え工に計上しています。
3	設計図書	産廃はどうするのか？	撤去した防護柵部材については、産業廃棄物として処分します。なお、産業廃棄物の運搬及び処分については、防護柵部材取替工の部材取替工に計上しています。