

質問回答書

(令和元年10月2日回答)

工事名	放光寺浄水場監視制御システム更新工事
業務場所	久留米市 山本町豊田外
公告日	令和元年9月20日
入札締切日	令和元年10月7日

【入札に関する質問】

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	設計図書	特記仕様書P.17(13)水中カメラ制御盤について、特記仕様は壁掛盤となっておりますが、図面ではスタンド盤となっております。図面の仕様が正と考えて宜しいでしょうか。	図面に記載のスタンド型が正です。
2	設計図書	特記仕様書P.22(3)テレメータ子局盤(太郎原)について、③機器仕様にモデム5台とありますが、1台の誤記と考えて宜しいでしょうか。	図面に記載のモデム1台が正です。
3	設計図書	図面E-3において、受変電コントローラ盤の記載があり、「SC自動力率制御」の記載がありました。特記仕様書には「SC自動力率制御装置」の記載がありませんが、図面の仕様が正と考えて宜しいでしょうか。	特記仕様書に力率制御を行う旨の記載をしておりますので、力率制御が出来る装置を設置してください。
4	設計図書	特記仕様書P.5(4)大型ディスプレイ装置について、LCD監視操作卓画面の表示を行うとありますが、単画面表示のみと考えて宜しいでしょうか。	単画面表示のみです。