

質問回答書

(令和2年3月5日回答)

業務名	荒木小学校北教室棟外壁改修工事
業務場所	久留米市 荒木町荒木
公告日	令和2年3月2日
入札締切日	令和2年3月11日

【入札に関する質問】

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	補足説明書	内訳書の細目別中、発生材処理について、アスベストの処理は一般産廃の中間処理となっておりますが間違いありませんか。	内訳書(エクセルデータ)発生材処理の項目にある産業廃棄物中間処分アスベスト(レベル3)は、誤記です。産業廃棄物最終処分アスベスト(レベル3)になります。内訳書については差し替えを行っています。