

質問回答書

(平成30年7月19日回答)

業務名	中央浄化センター第1P沈砂池ポンプ棟耐震補強詳細設計業務委託
業務場所	久留米市 津福本町
公告日	平成30年7月13日
入札締切日	平成30年7月27日

【入札に関する質問】

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書 第1章 総則 1.1 業務の目的	「最新の下水道施設の耐震対策指針と解説(2014年版)に準拠し、耐震診断見直しを行い」とあるが、解析方法は非線形解析、線形解析どちらでおこなうのか。	静的線形解析でおこないます。