

質問回答書

(平成28年4月27日回答)

| | |
|-------|---------------------|
| 工事名 | (特環)公共下水道管渠布設第4工区工事 |
| 工事場所 | 久留米市 田主丸町 豊城外 |
| 公告日 | 平成28年4月18日 |
| 入札締切日 | 平成28年5月9日 |

【入札に関する質問】

| 番号 | 質問箇所 | 質問事項 | 回答 |
|----|-----------------------------------|---|---|
| 1 | 図面番号:2/18~4/18 (図面名称:平面縦断図 ~) | 推進工法区間における、ボーリング(H18-No.1・No.3・No.1)の土質柱状図について、以下の詳細項目を確認したい。 最大礫径及び礫率 地下水位 透水係数 | 下記のとおり回答致します。 最大礫径(礫率) ・H18-No.1 …… No.3と同等 ・No.3 …… 26.5mm(64.3%) ・No.1 …… 26.5mm(44.2%) 地下水位 ・H18-No.1 …… No.3と同等 ・No.3 …… GL 2.90m ・No.1 …… GL 2.70m 透水経数 K ・H18-No.1 …… No.3と同等 ・No.3 …… 9.61E 6m/sec ・No.1 …… 3.40E-5m/sec |