


令和2年度 優良施工事業者表彰

受注者	(株)久留米空調サービス		工事成績 評定点	80.9点
工事名	耳納市民センター多目的棟空調設備改修機械設備工事			
工事箇所	善導寺町飯田			
現場代理人	富森 優一	主任(監理)技術者	富森 優一	
工事概要	【建設年次】H13年 【構造規模】RC造 2階建 【概要】空調設備改修工事 ・既存空調設備(熱源:吸収式冷温水発生機)を空冷ヒートポンプチラー及びパッケージエアコン(執務室系統)へ更新 ・既設ガスバルクの撤去 ・熱源の更新に伴う既存設備の撤去			
契約金額	37,596,900円	設計金額	41,232,400円	
工期	令和元年7月30日 ~ 令和元年12月26日			
発注部局	都市建設部 設備課			

■位置図



■写真

