

令和8年度久留米市立西国分小学校外67施設電力供給

別添資料

施設別概要書

No.	需要場所		電力供給条件				予定契約電力及び予定使用電力等		
	施設名	所在地	供給方式	標準電圧 (V)	計量電圧 (V)	標準周波数 (Hz)	予定契約電力 (Kw)※1	予定使用量 (KWh)※2	力率 (%)
1	西国分小学校	福岡県久留米市諏訪野町1972-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	344	322,341	100
2	荘島小学校	福岡県久留米市荘島町19-4	交流3相3線式	6,000	6,000	60	86	110,625	100
3	日吉小学校	福岡県久留米市日吉町77-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	183	293,352	100
4	篠山小学校	福岡県久留米市篠山町270-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	153	205,749	100
5	京町小学校	福岡県久留米市京町256	交流3相3線式	6,000	6,000	60	121	172,506	100
6	南薫小学校	福岡県久留米市南薫西町1951-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	156	219,799	100
7	鳥飼小学校	福岡県久留米市梅満町977	交流3相3線式	6,000	6,000	60	135	170,862	100
8	長門石小学校	福岡県久留米市長門石3丁目9-12	交流3相3線式	6,000	6,000	60	159	168,303	100
9	小森野小学校	福岡県久留米市小森野5丁目21-23	交流3相3線式	6,000	6,000	60	101	162,488	100
10	金丸小学校	福岡県久留米市原古賀町28-2	交流3相3線式	6,000	6,000	60	188	236,288	100
11	東国分小学校	福岡県久留米市国分町444-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	237	229,645	100
12	御井小学校	福岡県久留米市御井町599-2	交流3相3線式	6,000	6,000	60	125	172,336	100
13	南小学校	福岡県久留米市南2丁目16-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	250	297,782	100
14	合川小学校	福岡県久留米市合川町471-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	224	242,183	100
15	山川小学校	福岡県久留米市山川追分2丁目10-2	交流3相3線式	6,000	6,000	60	130	172,547	100
16	上津小学校	福岡県久留米市上津町1923-3-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	179	207,171	100
17	高良内小学校	福岡県久留米市高良内町523-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	159	178,504	100
18	宮ノ陣小学校	福岡県久留米市宮ノ陣町大社393-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	135	157,005	100
19	山本小学校	福岡県久留米市山本町耳納90	交流3相3線式	6,000	6,000	60	65	68,578	100
20	草野小学校	福岡県久留米市草野町矢作496-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	68	89,909	100
21	安武小学校	福岡県久留米市安武町武島776-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	132	196,354	100
22	荒木小学校	福岡県久留米市荒木町荒木1500	交流3相3線式	6,000	6,000	60	197	263,963	100
23	大善寺小学校	福岡県久留米市大善寺町夜明1268	交流3相3線式	6,000	6,000	60	137	191,664	100
24	善導寺小学校	福岡県久留米市善導寺町与田450	交流3相3線式	6,000	6,000	60	166	165,658	100
25	大橋小学校	福岡県久留米市大橋町合楽1081	交流3相3線式	6,000	6,000	60	64	75,601	100
26	青峰小学校	福岡県久留米市青峰2丁目7-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	85	59,247	100
27	津福小学校	福岡県久留米市津福今町472-31	交流3相3線式	6,000	6,000	60	217	208,609	100
28	船越小学校	福岡県久留米市田主丸町船越190	交流3相3線式	6,000	6,000	60	67	60,142	100
29	水縄小学校	福岡県久留米市田主丸町石垣889	交流3相3線式	6,000	6,000	60	71	86,199	100
30	田主丸小学校	福岡県久留米市田主丸町田主丸318	交流3相3線式	6,000	6,000	60	86	107,024	100
31	水分小学校	福岡県久留米市田主丸町常盤1118-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	61	64,618	100
32	竹野小学校	福岡県久留米市田主丸町竹野1823-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	65	99,431	100
33	川会小学校	福岡県久留米市田主丸町以真恵274-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	71	129,914	100
34	柴刈小学校	福岡県久留米市田主丸町八幡830-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	80	106,251	100
35	弓削小学校	福岡県久留米市北野町高良1801	交流3相3線式	6,000	6,000	60	64	83,103	100
36	北野小学校	福岡県久留米市北野町中520-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	178	239,735	100

令和8年度久留米市立西国分小学校外67施設電力供給

別添資料

施設別概要書

No.	需要場所		電力供給条件				予定契約電力及び予定使用電力等		
	施設名	所在地	供給方式	標準電圧 (V)	計量電圧 (V)	標準周波数 (Hz)	予定契約電力 (Kw)※1	予定使用量 (KWh)※2	力率 (%)
37	大城小学校	福岡県久留米市北野町大城121-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	84	95,140	100
38	金島小学校	福岡県久留米市北野町八重亀164	交流3相3線式	6,000	6,000	60	67	80,537	100
39	城島小学校	福岡県久留米市城島町城島320	交流3相3線式	6,000	6,000	60	124	155,338	100
40	下田小学校	福岡県久留米市城島町下田251	交流3相3線式	6,000	6,000	60	0	0	100
41	江上小学校	福岡県久留米市城島町江上331	交流3相3線式	6,000	6,000	60	109	94,637	100
42	青木小学校	福岡県久留米市城島町上青木825	交流3相3線式	6,000	6,000	60	72	109,063	100
43	浮島小学校	福岡県久留米市城島町浮島234-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	19	10,778	100
44	西牟田小学校	福岡県久留米市三潴町西牟田4410	交流3相3線式	6,000	6,000	60	98	132,902	100
45	犬塚小学校	福岡県久留米市三潴町玉満1871	交流3相3線式	6,000	6,000	60	106	152,432	100
46	三潴小学校	福岡県久留米市三潴町高三潴492	交流3相3線式	6,000	6,000	60	134	145,552	100
47	城南中学校	福岡県久留米市城南町11-4	交流3相3線式	6,000	6,000	60	177	246,435	100
48	江南中学校	福岡県久留米市梅満町637-3	交流3相3線式	6,000	6,000	60	170	257,137	100
49	櫛原中学校	福岡県久留米市東櫛原町1286-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	111	126,801	100
50	牟田山中学校	福岡県久留米市南2丁目16-2	交流3相3線式	6,000	6,000	60	167	207,493	100
51	諏訪中学校	福岡県久留米市東町250-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	236	294,586	100
52	良山中学校	福岡県久留米市山川町37-2	交流3相3線式	6,000	6,000	60	174	268,811	100
53	明星中学校	福岡県久留米市高良内町4482-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	167	172,462	100
54	宮ノ陣中学校	福岡県久留米市宮ノ陣町五郎丸1551-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	114	131,848	100
55	荒木中学校	福岡県久留米市荒木町荒木1918-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	161	186,112	100
56	筑邦西中学校	福岡県久留米市大善寺町宮本385-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	145	256,784	100
57	屏水中学校	福岡県久留米市山本町耳納1069-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	164	208,453	100
58	青陵中学校	福岡県久留米市藤山町1731-10	交流3相3線式	6,000	6,000	60	133	172,900	100
59	高牟礼中学校	福岡県久留米市高良内町3361	交流3相3線式	6,000	6,000	60	122	160,612	100
60	田主丸中学校	福岡県久留米市田主丸町田主丸65-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	193	269,095	100
61	北野中学校	福岡県久留米市北野町塚島277	交流3相3線式	6,000	6,000	60	173	227,857	100
62	城島中学校	福岡県久留米市城島町檜津1354-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	241	341,046	100
63	三潴中学校	福岡県久留米市三潴町玉満2705	交流3相3線式	6,000	6,000	60	160	212,684	100
64	久留米特別支援学校	福岡県久留米市南1丁目2-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	451	475,839	100
65	久留米商業高等学校	福岡県久留米市南1丁目1-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	245	384,790	100
66	南筑高等学校	福岡県久留米市御井町1498-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	184	329,911	100
67	教育センター	福岡県久留米市南1丁目8番1号	交流3相3線式	6,000	6,000	60	84	116,308	100
68	中央学校給食共同調理場	福岡県久留米市野中町1339-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	486	972,150	100
69	田主丸学校給食共同調理場	福岡県久留米市田主丸町田主丸843-7	交流3相3線式	6,000	6,000	60	216	254,243	100
総計			—	—	—	—	10,226	13,266,222	—