

# 令和7年度久留米市立西国分小学校外68施設電力供給

別添資料

## 施設別概要書

No.	需要場所		電力供給条件				予定契約電力及び予定使用電力等		
	施設名	所在地	供給方式	標準電圧 (V)	計量電圧 (V)	標準周波数 (Hz)	予定契約電力 (Kw)※1	予定使用量 (KWh)※2	力率 (%)
1	西国分小学校	福岡県久留米市諏訪野町1972-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	344	300,331	100
2	荘島小学校	福岡県久留米市荘島町19-4	交流3相3線式	6,000	6,000	60	86	105,860	100
3	日吉小学校	福岡県久留米市日吉町77-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	183	274,589	100
4	篠山小学校	福岡県久留米市篠山町270-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	145	198,305	100
5	京町小学校	福岡県久留米市京町256	交流3相3線式	6,000	6,000	60	113	156,698	100
6	南薫小学校	福岡県久留米市南薫西町1951-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	155	211,275	100
7	鳥飼小学校	福岡県久留米市梅満町977	交流3相3線式	6,000	6,000	60	134	198,133	100
8	長門石小学校	福岡県久留米市長門石3丁目9-12	交流3相3線式	6,000	6,000	60	157	159,374	100
9	小森野小学校	福岡県久留米市小森野5丁目21-23	交流3相3線式	6,000	6,000	60	99	145,184	100
10	金丸小学校	福岡県久留米市原古賀町28-2	交流3相3線式	6,000	6,000	60	188	223,934	100
11	東国分小学校	福岡県久留米市国分町444-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	237	210,588	100
12	御井小学校	福岡県久留米市御井町599-2	交流3相3線式	6,000	6,000	60	125	166,588	100
13	南小学校	福岡県久留米市南2丁目16-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	250	290,416	100
14	合川小学校	福岡県久留米市合川町471-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	218	220,258	100
15	山川小学校	福岡県久留米市山川追分2丁目10-2	交流3相3線式	6,000	6,000	60	130	159,420	100
16	上津小学校	福岡県久留米市上津町1923-3-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	176	203,655	100
17	高良内小学校	福岡県久留米市高良内町523-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	159	163,742	100
18	宮ノ陣小学校	福岡県久留米市宮ノ陣町大社393-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	133	142,015	100
19	山本小学校	福岡県久留米市山本町耳納90	交流3相3線式	6,000	6,000	60	64	68,908	100
20	草野小学校	福岡県久留米市草野町矢作496-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	66	92,940	100
21	安武小学校	福岡県久留米市安武町武島776-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	132	177,190	100
22	荒木小学校	福岡県久留米市荒木町荒木1500	交流3相3線式	6,000	6,000	60	197	244,216	100
23	大善寺小学校	福岡県久留米市大善寺町夜明1268	交流3相3線式	6,000	6,000	60	137	194,369	100
24	善導寺小学校	福岡県久留米市善導寺町与田450	交流3相3線式	6,000	6,000	60	166	154,531	100
25	大橋小学校	福岡県久留米市大橋町合楽1081	交流3相3線式	6,000	6,000	60	64	74,174	100
26	青峰小学校	福岡県久留米市青峰2丁目7-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	81	95,318	100
27	津福小学校	福岡県久留米市津福今町472-31	交流3相3線式	6,000	6,000	60	217	194,221	100
28	船越小学校	福岡県久留米市田主丸町船越190	交流3相3線式	6,000	6,000	60	67	60,620	100
29	水縄小学校	福岡県久留米市田主丸町石垣889	交流3相3線式	6,000	6,000	60	71	86,004	100
30	田主丸小学校	福岡県久留米市田主丸町田主丸318	交流3相3線式	6,000	6,000	60	86	100,724	100
31	水分小学校	福岡県久留米市田主丸町常盤1118-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	56	67,509	100
32	竹野小学校	福岡県久留米市田主丸町竹野1823-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	65	91,193	100
33	川会小学校	福岡県久留米市田主丸町以真恵274-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	69	87,968	100
34	柴刈小学校	福岡県久留米市田主丸町八幡830-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	75	99,068	100
35	弓削小学校	福岡県久留米市北野町高良1801	交流3相3線式	6,000	6,000	60	64	80,287	100
36	北野小学校	福岡県久留米市北野町中520-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	178	224,732	100

# 令和7年度久留米市立西国分小学校外68施設電力供給

別添資料

## 施設別概要書

No.	需要場所		電力供給条件				予定契約電力及び予定使用電力等		
	施設名	所在地	供給方式	標準電圧 (V)	計量電圧 (V)	標準周波数 (Hz)	予定契約電力 (Kw)※1	予定使用量 (KWh)※2	力率 (%)
37	大城小学校	福岡県久留米市北野町大城121-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	81	86,910	100
38	金島小学校	福岡県久留米市北野町八重亀164	交流3相3線式	6,000	6,000	60	69	75,888	100
39	城島小学校	福岡県久留米市城島町城島320	交流3相3線式	6,000	6,000	60	124	148,822	100
40	下田小学校	福岡県久留米市城島町下田251	交流3相3線式	6,000	6,000	60	24	8,760	100
41	江上小学校	福岡県久留米市城島町江上331	交流3相3線式	6,000	6,000	60	109	97,574	100
42	青木小学校	福岡県久留米市城島町上青木825	交流3相3線式	6,000	6,000	60	67	100,370	100
43	浮島小学校	福岡県久留米市城島町浮島234-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	22	10,997	100
44	西牟田小学校	福岡県久留米市三潁町西牟田4410	交流3相3線式	6,000	6,000	60	95	126,504	100
45	犬塚小学校	福岡県久留米市三潁町玉満1871	交流3相3線式	6,000	6,000	60	106	146,914	100
46	三潁小学校	福岡県久留米市三潁町高三潁492	交流3相3線式	6,000	6,000	60	134	132,116	100
47	城南中学校	福岡県久留米市城南町11-4	交流3相3線式	6,000	6,000	60	167	230,484	100
48	江南中学校	福岡県久留米市梅満町637-3	交流3相3線式	6,000	6,000	60	170	240,683	100
49	櫛原中学校	福岡県久留米市東櫛原町1286-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	111	133,903	100
50	牟田山中学校	福岡県久留米市南2丁目16-2	交流3相3線式	6,000	6,000	60	148	200,295	100
51	諏訪中学校	福岡県久留米市東町250-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	210	261,852	100
52	良山中学校	福岡県久留米市山川町37-2	交流3相3線式	6,000	6,000	60	160	259,606	100
53	明星中学校	福岡県久留米市高良内町4482-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	139	158,397	100
54	宮ノ陣中学校	福岡県久留米市宮ノ陣町五郎丸1551-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	114	130,440	100
55	荒木中学校	福岡県久留米市荒木町荒木1918-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	125	167,619	100
56	筑邦西中学校	福岡県久留米市大善寺町宮本385-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	138	241,748	100
57	屏水中学校	福岡県久留米市山本町耳納1069-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	130	178,648	100
58	青陵中学校	福岡県久留米市藤山町1731-10	交流3相3線式	6,000	6,000	60	129	160,971	100
59	高牟礼中学校	福岡県久留米市高良内町3361	交流3相3線式	6,000	6,000	60	109	170,290	100
60	田主丸中学校	福岡県久留米市田主丸町田主丸65-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	177	245,224	100
61	北野中学校	福岡県久留米市北野町塚島277	交流3相3線式	6,000	6,000	60	173	239,913	100
62	城島中学校	福岡県久留米市城島町檜津1354-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	235	329,563	100
63	三潁中学校	福岡県久留米市三潁町玉満2705	交流3相3線式	6,000	6,000	60	140	198,064	100
64	久留米特別支援学校	福岡県久留米市南1丁目2-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	451	468,194	100
65	久留米商業高等学校	福岡県久留米市南1丁目1-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	243	379,485	100
66	南筑高等学校	福岡県久留米市御井町1498-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	184	318,815	100
67	教育センター	福岡県久留米市南1丁目8番1号	交流3相3線式	6,000	6,000	60	77	109,560	100
68	中央学校給食共同調理場	福岡県久留米市野中町1339-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	486	1,014,568	100
69	田主丸学校給食共同調理場	福岡県久留米市田主丸町田主丸843-7	交流3相3線式	6,000	6,000	60	219	266,754	100
総計			—	—	—	—	9,953	12,764,268	—

※1 契約上使用できる電気の最大電力をいい、30分最大需要電力計により計測された需用電力が原則として、これを超えないものとする。

※2 月別の予定使用量は別紙1とする。

※3 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件については、九州地区の旧一般電気事業者の定める特定規模標準供給条件並びに特定規模需要選択供給条件による。

※4 令和6年度下半期に太陽光発電290kW、蓄電池容量190kWhの設置を予定している(設置場所未定)。よって、本資料の数値は参考値とすること。