質問に対する回答書

令和7年 7月11日

業務名 久留米つばき園園路修繕業務

質問番号	書類名	頁など	質 疑 事 項	回 答
1	設計書及び 特記仕様書	3、18	設計書には透水性アスファルト舗装、概要図には透水性脱色ア スファルト舗装と明記されていますが、どちらになりますか	透水性脱色アスファルトが正しい です。
2	設計書及び 特記仕様書	3、18	透水性脱色アスファルト舗装の色は何色ですか	無色（脱色）です。
3	設計書及び 特記仕様書	3	路盤材は規格 C-40 ですが、RC-40でもよいですか	設計書等に記載の通り C-40 と なります。