

令和8年度櫛原中継ポンプ場外8施設電力供給

別添資料

施設別概要書

No.	需要場所		電力供給条件				予定契約電力及び予定使用電力等		
	施設名		供給方式	標準電圧 (V)	計量電圧 (V)	標準周波数 (Hz)	予定契約電力 (Kw)※1	予定使用量 (KWh)※2	力率 (%)
1	櫛原中継ポンプ場	福岡県久留米市東櫛原町854	交流3相3線式	6,000	6,000	60	248	463,263	100
2	南部浄化センター消化ガス発電	福岡県久留米市安武町住吉1900	交流3相3線式	6,000	6,000	60	14	57	100
3	長門石中継ポンプ場	福岡県久留米市長門石二丁目15-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	112	118,096	100
4	宮ノ陣中継ポンプ場	福岡県久留米市宮ノ陣二丁目1-50	交流3相3線式	6,000	6,000	60	78	207,788	100
5	合川中継ポンプ場	福岡県久留米市新合川一丁目3	交流3相3線式	6,000	6,000	60	146	492,700	100
6	北野中継ポンプ場	福岡県久留米市北野町高良1622	交流3相3線式	6,000	6,000	60	126	212,767	100
7	上津中継ポンプ場	福岡県久留米市藤山町野添1897-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	67	109,364	100
8	篠山排水ポンプ場	福岡県久留米市旭町69-8	交流3相3線式	6,000	6,000	60	123	31,841	100
9	三潴中継ポンプ場	福岡県久留米市三潴町老町原202-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	88	99,007	100
総計			—	—	—	—	1,002	1,734,883	—

※1 契約上使用できる電気の最大電力をいい、30分最大需要電力計により計測された需用電力が原則として、これを超えないものとする。

※2 月別の予定使用量は別紙1とする。

※3 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めないその他の供給条件については、九州地区の旧一般電気事業者の定める特定規模標準供給条件並びに特定規模需要選択供給条件による。

令和8年度櫛原中継ポンプ場外8施設電力供給

(令和8年4月～令和9年3月期間中の予定使用電力量)

No.	施設名称	契約電力 (kw)	令和8年4月	令和8年5月	令和8年6月	令和8年7月	令和8年8月	令和8年9月	令和8年10月	令和8年11月	令和8年12月	令和9年1月	令和9年2月	令和9年3月	合計
			電気使用量 (kwh)	電気使用量 (kwh)	電気使用量 (kwh)	電気使用量 (kwh)	電気使用量 (kwh)	電気使用量 (kwh)	電気使用量 (kwh)	電気使用量 (kwh)	電気使用量 (kwh)	電気使用量 (kwh)	電気使用量 (kwh)	電気使用量 (kwh)	電気使用量 (kwh)
1	櫛原中継ポンプ場	248	38,282	40,840	40,402	41,542	42,172	40,543	34,652	40,019	39,199	40,932	30,683	33,997	463,263
2	南部浄化センター消化ガス発電	14	0	0	2	7	0	0	4	18	26	0	0	0	57
3	長門石中継ポンプ場	112	8,880	11,201	12,787	10,006	11,257	9,819	9,192	9,593	8,881	8,705	8,049	9,726	118,096
4	宮ノ陣中継ポンプ場	78	15,031	15,993	16,267	16,414	16,879	16,173	20,470	19,413	19,850	19,642	16,153	15,503	207,788
5	合川中継ポンプ場	146	39,628	42,018	43,462	43,124	43,469	41,581	42,269	39,531	40,504	40,240	36,592	40,282	492,700
6	北野中継ポンプ場	126	16,677	17,065	16,757	17,501	17,118	16,180	21,225	20,535	19,367	16,431	15,153	18,758	212,767
7	上津中継ポンプ場	67	8,539	9,178	9,394	9,234	9,427	9,055	10,250	9,427	9,070	8,621	8,219	8,950	109,364
8	篠山排水ポンプ場	123	2,318	3,245	2,729	2,300	3,505	2,296	2,363	2,630	2,536	3,219	2,365	2,335	31,841
9	三潁中継ポンプ場	88	8,192	8,995	8,608	8,781	8,438	7,834	7,576	7,552	8,353	8,389	7,797	8,492	99,007
総 計		1,002	137,547	148,535	150,408	148,909	152,265	143,481	148,001	148,718	147,786	146,179	125,011	138,043	1,734,883

# 令和8年度櫛原中継ポンプ場外8施設電力供給

別紙4

## 電力使用料金請求書送付先一覧

No.	需要場所		請求書送付先		
	施設名	所在地	送付先住所	送付先部署	請求宛名
1	櫛原中継ポンプ場	福岡県久留米市東櫛原町854	830-0047 福岡県久留米市津福本町2241	上下水道部 下水道施設課 中央浄化センター	久留米市企業管理者
2	南部浄化センター消化ガス発電	福岡県久留米市安武町住吉1900	830-0078 福岡県久留米市安武町住吉1900	上下水道部 下水道施設課 南部浄化センター	久留米市企業管理者
3	長門石中継ポンプ場	福岡県久留米市長門石二丁目15-1	830-0047 福岡県久留米市津福本町2241	上下水道部 下水道施設課 中央浄化センター	久留米市企業管理者
4	宮ノ陣中継ポンプ場	福岡県久留米市宮ノ陣二丁目1-50	830-0047 福岡県久留米市津福本町2241	上下水道部 下水道施設課 中央浄化センター	久留米市企業管理者
5	合川中継ポンプ場	福岡県久留米市新合川一丁目3	830-0078 福岡県久留米市安武町住吉1900	上下水道部 下水道施設課 南部浄化センター	久留米市企業管理者
6	北野中継ポンプ場	福岡県久留米市北野町高良1622	830-0078 福岡県久留米市安武町住吉1900	上下水道部 下水道施設課 南部浄化センター	久留米市企業管理者
7	上津中継ポンプ場	福岡県久留米市藤山町野添1897-1	830-0078 福岡県久留米市安武町住吉1900	上下水道部 下水道施設課 南部浄化センター	久留米市企業管理者
8	篠山排水ポンプ場	福岡県久留米市旭町69-8	830-0047 福岡県久留米市津福本町2241	上下水道部 下水道施設課 中央浄化センター	久留米市企業管理者
9	三潚中継ポンプ場	福岡県久留米市三潚町壱町原202-1	830-0078 福岡県久留米市安武町住吉1900	上下水道部 下水道施設課 南部浄化センター	久留米市企業管理者