

質 問 回 答 票

業務名 放光寺浄水場山本送水ポンプ整備

書類名	頁など	質 疑 事 項	回 答
仕様書	P3	メーカー推奨の整備で考えておりますがよろしいでしょうか。	はい。整備工場で下記の様な整備を考えています。 ・全分解部品の点検検査 ・部品および消耗部品の交換 ・摺動部は摩耗および損傷部の修正 ・ケーシング部の内面塗装 ・再使用部品の清掃手入れ ・組み立て前の嵌合部の測定および判定 ・主軸と羽根車の振れ測定 ・その他必要と思われる整備
仕様書	P3	絶縁診断の内容は絶縁測定でよろしいでしょうか。	はい。絶縁抵抗測定を行ってください。