

修繕名	市民温水プール各配電盤修繕	設計		精算	
参考数量 会 計 年 度 ： 令和8年度 件 名 ： 市民温水プール各配電盤修繕 履 行 期 間 ： 契約締結日の翌日から令和9年3月26日まで 履 行 場 所 ： 久留米市上津町2199番地39 修 繕 内 容 ： 別紙「仕様書」による 設 計 金 額 ： .－（うち消費税及び地方消費税相当額 .－）					
概要 1 分電盤内器具更新 2 分電盤全面更新 3 その他 1 式 1 式 1 式					

修繕費集計書

修繕費 計 円

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
市民温水プール各配電盤修繕					
1 分電盤内器具更新	1	式			※第1号内訳書
2 分電盤全面更新	1	式			※第2号内訳書
3 その他	1	式			※第3号内訳書
直接作業費計					
諸経費	1	式			
計					(千円未満切捨)
消費税及び地方消費税相当額 10%					10%
合計					

第1号 内訳書

修繕費計円

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1 分電盤内器具更新					
LM1－1	1	式			※第1号明細書
LM1－2	1	式			※第2号明細書
LM1－3	1	式			※第3号明細書
L－1	1	式			※第4号明細書
計					

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2 分電盤全面更新					
M－1 動力盤 SUS製屋内壁掛型	1	面			搬入搬出、設置含む
CP－1－4 制御盤 SUS製屋内壁掛型	1	面			搬入搬出、設置含む
HIVE54 露出	1	m			M-1盤引込電線管
温度検出器(取付ブラケット、交換手間含む) 参考型番:azbil TY7803Z0P00	1	式			既設:TY7700A31F
デジタル指示調節器 設定・動作確認	1	式			既設:azbil R36
計					

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3 その他					
産廃処分(金属くず)	1	式			運搬含む
産廃処分(建築廃材)	1	式			運搬含む
産廃処分(レベル3アスベスト含有材)	1	式			運搬含む
アスベスト含有パテ(レベル3)撤去、新設	1	式			
事前調査	1	式			
計					

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
LM1-1					
MCB 01 3P50AF30AT 中性線欠相保護	1	個			電灯主幹 既設:日立S-50E
MCB(電灯分岐)、MCB19 2P50AF20AT	2	個			電灯分岐 既設:日立B-50C(2P)
ELB 2P50AF20AT	1	個			電灯分岐 既設:日立EB-50C(2P)
MCB 1P50AF20AT	4	個			電灯分岐 既設:日立B-50C(1P)
NS×4P	1	個			電灯分岐
MCB11,15,16 3P50AF30AT	3	個			既設:日立S-50E(3P)
ELB12,13 3P100AF75AT(100mA)	2	個			既設:日立 EX100
ELB14 3P50AF30AT(30mA)	1	個			既設:日立 EX50
MCB17,18 3P50AF20AT	2	個			既設:日立S-50E(3P)
MCB22,23 2P50AF20AT MCB23はAC200	2	個			既設:日立S-50E(2P)
ELB20 3P50AF50AT(30mA)	1	個			既設:日立 EX50
ELB21 3P50AF20AT(30mA)	1	個			既設:日立 EX50
ELB24 3P100AF60AT(100mA)	1	個			既設:日立 EX100
RNT-01 端子台 3P	1	個			接続ケーブル5.5sq
RST-02 端子台 3P	1	個			接続ケーブル100sq
RST-11 端子台 3P	1	個			
UVW-12 端子台 3P	1	個			
UVW-13 端子台 3P	1	個			

名 称 / 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
UVW-14,-15,-16,-17,-18 端子台 15P	1	個			
UV-19,-22,UVW-20,-21,RS-23 端子台 14P	1	個			
RST-24 端子台 3P	1	個			
CT12,13 60/5A	2	個			
A12,13 80角 0～30～90A 赤指針付	2	個			
A14,20 80角 0～20～60A 赤指針付	2	個			
A15,16 80角 0～10～30A 赤指針付	2	個			
A17,18,21 80角 0～5～15A 赤指針付	3	個			
A19 80角 0～15～45A 赤指針付	1	個			
A22 80角 0～3～9A 赤指針付	1	個			
SC12 75 μ F	1	個			
SC13 100 μ F	1	個			
SC14,20 50 μ F	2	個			
SC15,16 30 μ F	2	個			
SC17,18 20 μ F	2	個			
SC21 15 μ F	1	個			
52-12	1	個			既設:日立製H25
51-12 52-12に含む					既設:日立製TR25B-2E
52-13	1	個			既設:日立製H35

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
51-13 52-13を含む					既設:日立製TR50B-2E
52-14,20	2	個			既設:日立製H20
51-14,20 52-14,20を含む					既設:日立製TR20B-2E
52-15,16,17,18,21	4	個			既設:日立製H10
51-15,16,17,18,21 52-15,16,17,18,21を含む					既設:日立製TR12B-2E
52-22 100V	1	個			既設:日立製H10(100V)
51-22 100V 52-22を含む					既設:日立製TR12B-2E
52-19 100V	1	個			既設:日立製HC10(100V)
51-19 100V 52-19を含む					既設:日立製TRC12-1E
F02 栓形ヒューズ、ベース含む	1	個			
WL02 AC200 LED 乳白色	1	個			既設:富士電機AP35-S
F-12~22 ガラス管ヒューズ、ヒューズホルダー含む	11	個			
43-12~22 切替スイッチ	11	個			
BS-12A~22A 運転ボタン	11	個			既設:富士電機AH30-F
BS-12B~22B 停止ボタン	11	個			
GL、OL、RL-12~18,20,21 AC200 LED 緑、橙、赤	9	個			既設:富士電機AP35-T
GL、OL、RL-19,22 AC100 LED 緑、橙、赤	2	個			既設:富士電機AP35-T
52-12X~18X,20X,21X AC200 ソケット含む	9	個			既設:富士電機HH54P-L
52-19X,22X AC100 ソケット含む	2	個			既設:富士電機HH54P-L

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
52-21XA AC200 ソケット含む	1	個			既設:富士電機HH54P-L
51X-12～18,20,21 AC200 ソケット含む	9	個			既設:富士電機HH54P-L
51X-19,22 AC100 ソケット含む	2	個			既設:富士電機HH54P-L
X AC200 ソケット含む	1	個			既設:オムロンMY4N
T AC200 ソケット含む 参考型番:オムロンH3CR-A	1	個			
CX-19～22 DC24 ソケット含む	4	個			既設:富士電機HH54P-FL
TX-19～22 DC24 ソケット含む	4	個			既設:富士電機HH54P-FL
端子台 30P	2	個			
端子台 20P	1	個			
扉パッキン交換	1	式			
機器撤去	1	式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
LM1－2					
MCB01 3P225AF200AT 中性線欠相保護	1	個			既設：日立 S225SB
MCB1,5～10,28～31,2A～2F,3A～3D,4A～4D 1P50AF20AT	25	個			既設：日立 B-50C(1P)
MCB2 3P50AF50AT	1	個			既設：日立B-50C(3P)
ELB3,4 3P50AF40AT(30mA)	2	個			既設：日立EB-50C(3P)
ELB11～27 2P50AF20AT	17	個			既設：日立EB-50C(2P)
ELB 2P2E30AF20AT(30mA)	2	個			トレットミル電源
MCB42,45,46,47 2P50AF20AT AC200	5	個			既設：日立S-50E(2P)
MCB41 3P50AF50AT	1	個			既設：日立S-50E(3P)
MCB3E,4E,43,49 2P50AF20AT 43は2P50AF30AT	4	個			既設：日立B-50C(2P) MCB49のみ三菱 BH-K(2P)
MCB44 3P50AF20AT	1	個			既設：日立S-50E(3P)
MCB48 3P100AF75AT	1	個			既設：日立S-100EB(3P)
NS×11P	1	個			
NS×6P	1	個			
NS×4P	2	個			
RNT-01 端子台 3P	1	個			接続ケーブル100sq
RST-02 端子台 3P	1	個			接続ケーブル38sq
RST-48 端子台 3P	1	個			接続ケーブル22sq
端子台 20P	2	個			電源送り用

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
端子台 4P	1	個			
端子台 15P	1	個			
A41 80角 0～30～90A 赤指針付	1	個			
A43 80角 0～20～60A 赤指針付	1	個			
A44 80角 0～5～15A 赤指針付	1	個			
SC41 75 μ F	1	個			
SC44 20 μ F	1	個			
52-41	1	個			既設:日立製H25
52-43 100V	1	個			既設:日立製H20(100V)
52-44	1	個			既設:日立製H10C
52-2,3,4 100V	3	個			既設:日立製H35(100V)
52-F2 100V	1	個			既設:日立製H10C(100V)
51-41 52-41に含む					既設:日立製TR25B-2E
51-43 52-41に含む 100V					既設:日立製TR20B-1E
51-44 52-41に含む					既設:日立製TR12B-2E
49-F2 52-F2に含む 100V					既設:日立製TR12B-1E
F02 栓形ヒューズ、ベース含む	1	個			
WL02 AC200 LED 乳白色	1	個			既設:富士電機AP35-S
43-2,3,4,41,43,44 切替スイッチ	6	個			

第2号 明細書(3/4)

LM1-2

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
CX-52 DC24 ソケット含む	1	個			既設:富士電機HH54P-L
TX-52 DC24 ソケット含む	1	個			既設:富士電機HH54P-L
RT リモコントランス	1	個			既設:National WR2301
R1,2,3 リモコンリレー	3	個			既設:National WR6161
F41,43,44 ガラス管ヒューズ、ヒューズホルダー含む	3	個			
BS-41A,43A,44A 運転ボタン	3	個			既設:富士電機AH30-F
BS-41B,43B,44B 停止ボタン	3	個			
GL、OL、RL-41,44 AC200 LED 緑、橙、赤	2	個			既設:富士電機AP35-T
GL、OL、RL-43 AC100 LED 緑、橙、赤	1	個			既設:富士電機AP35-T
52-41X,44X AC200 ソケット含む	2	個			既設:富士電機HH54P-L
52-43X AC100 ソケット含む	1	個			既設:富士電機HH54P-L
51X-41,44 AC200 ソケット含む	2	個			既設:富士電機HH54P-L
51X-43 AC100 ソケット含む	1	個			既設:富士電機HH54P-L
CX-41,43,44 DC24 ソケット含む	3	個			既設:富士電機HH54P-FL
TX-41,43,44 DC24 ソケット含む	3	個			既設:富士電機HH54P-FL
盤内中継端子台 3P	1	個			
盤内中継端子台 7P	1	個			
盤内中継端子台 9P	1	個			
扉パッキン交換	1	式			

第2号 明細書(4/4)

LM1-2

[illegible]

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
LM1-3					
MCB A～E 2P50AF20AT	5	個			既設:日立B-50C(2P)
MCB01 3P225AF175AT 中性線欠相保護	1	個			既設:日立 S225SB
MCB1～9,12～14,16,17,28～31,33,38～41,37A～37D 1P50AF20AT	27	個			既設:日立 B-50C(1P)
ELB10,15,18～27,32,34 2P50AF20AT	14	個			既設:日立EB-50C(2P)
ELB37 3P50AF50AT(30mA)	1	個			既設:日立EB-50C(3P)
MCB11,35,37E 2P50AF20AT AC200	3	個			既設:日立B-50C(2P)
ELB36 2P50AF20AT AC200	1	個			既設:日立EB-50C(2P)
MCB53 3P50AF20AT	1	個			既設:日立S-50E(3P)
MCB54,55 2P50AF20AT	2	個			既設:日立B-50C(2P)
MCB56 2P50AF20AT AC200	1	個			既設:日立S-50E(2P)
NS×23P	1	個			
NS×4P	1	個			
RNT-01 端子台 3P	1	個			接続ケーブル100sq
RST-02 端子台 3P	1	個			接続ケーブル60sq
端子台 37P	1	個			
端子台 22P	1	個			
A-53 80角 0～5～15A 赤指針付	1	個			
A-54,55 80角 0～10～30A 赤指針付	2	個			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
SC53	1	個			
52-31,54,55	3	個			既設:日立製H10C(100V)
52-37	1	個			既設:日立製H50(100V)
52-53	1	個			既設:日立製H10C
49-31					既設:日立製TR12B-1E
51-54,55					既設:日立製TR12B-1E
51-53					既設:日立製TR12B-2E
F02	1	個			
WL02	1	個			既設:富士電機AP35-S
43-36,37,53,54,55	5	個			
24H	1	個			既設:National TB15601K
24H-X	1	個			既設:富士電機HH54P-L
CX-31	1	個			既設:富士電機HH54P-L
TX-31	1	個			既設:富士電機HH54P-L
RT	1	個			既設:National WR2301
RR6A~6D,7,8A,8B,9,27B,31	10	個			既設:National WR6161
RR11A,11B	2	個			既設:National WR6166
RR27,32	2	個			既設:National WR6165
リモコンセレクトタSW(18回路)	2	個			既設:松下電工 WR8503×6個

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
BS-53A,54A,55A 運転ボタン	3	個			既設:富士電機AH30-F
BS-53B,54B,55B 停止ボタン	3	個			
GL、OL、RL-53 AC200 LED 緑、橙、	1	個			既設:富士電機AP35-T
GL、OL、RL-54,55 AC100 LED 緑、橙、赤	1	個			既設:富士電機AP35-T
52-53X AC200 ソケット含む	1	個			既設:富士電機HH54P-L
52-54X,55X AC100 ソケット含む	2	個			既設:富士電機HH54P-L
51X-53 AC200 ソケット含む	1	個			既設:富士電機HH54P-L
51X-54,55 AC100 ソケット含む	2	個			既設:富士電機HH54P-L
CX-54,55 DC24 ソケット含む	2	個			既設:富士電機HH54P-FL
TX-54,55 DC24 ソケット含む	2	個			既設:富士電機HH54P-FL
誘導灯信号装置 参考型番:パナソニックFF90023	1	個			既設:松下電工 FF90053
誘導灯信号装置中継盤 参考型番:パナソニックBN97H	1	個			既設:松下電工 BN90051
機器撤去	1	式			
52-36	1	個			既設:日立製H10C(100V)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
L-1					
MCB01 3P225AF150AT 中性線欠相保護	1	個			既設:日立 S225SB
ELB1 3P50AF20AT(30mA)	1	個			既設:日立EB-50C(3P)
ELB2,3 2P50AF50AT(30mA) AC200	2	個			既設:日立EB-50C(2P)
ELB4,7~11,13,14 2P50AF20AT(30mA)	8	個			既設:日立EB-50C(2P)
ELB5,6 2P50AF20AT(30mA) AC200	2	個			既設:日立EB-50C(2P)
MCB12,1A,1B 2P50AF20AT	3	個			既設:日立B-50C(2P)
MCB2A~2C,3A~3C 2P50AF20AT AC200	6	個			既設:日立B-50C(2P)
RNT-01 端子台 3P	1	個			接続ケーブル60sq
端子台 6P	1	個			
端子台 5P	1	個			
52-1	1	個			既設:日立製H10C
52-2,3	2	個			既設:日立製HS35
52-4 100V	1	個			既設:日立製H10C(100V)
43-1~4 切替スイッチ	4	個			
24H	1	個			既設:National TB15601K
24H-X AC100 ソケット含む	1	個			既設:富士電機HH54P-L
AX AC100 ソケット含む	1	個			既設:富士電機HH54P-L
RT リモコントランス	1	個			既設:National WR2301

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
R1～3 リモコンリレー	3	個			既設:National WR6161
RR5,6 リモコンリレー	2	個			既設:National WR6166
扉パッキン交換	1	式			
盤塗装	1	式			
機器撤去	1	式			