

質 問 回 答 票

業務名 放光寺浄水場 1 系 1 号沈殿池排泥弁修繕

書類名	頁など	質 疑 事 項	回 答
特記仕様書 (設計書)	P9	特記仕様書の第3号明細書(9ページ目)の材質に FCD400 と記載ありますが KITZ 製の既設排泥弁(本体材質 FC200)は廃版で同性能の後継機種も材質が FC200 となっております。材質が FC200 の後継機種を使用しても問題ないでしょうか。	「FC200」の後継機種を使用して問題ありません。