

質 問 回 答 票

業務名 放光寺浄水場沈殿池清掃点検業務委託

書類名	頁など	質 疑 事 項	回 答
仕様書	P3	「吸引汚泥は放光寺浄水場内の排水槽へ運搬とする」とあるが、吸引車をダンプアップして排水槽へ排水することは可能かご教示下さい。	排水槽は柵があるため、ダンプアップでの排水は行えません。排水槽への排水はポンプ圧送にてお願いします。もし吸引車の底部に残った泥があるなどポンプ圧送での排水が難しい場合は、排水槽につながっている排水用マンホールへの排出をお願いします。