

自家用電気工作物の通常保守業務

| 対 象 設 備 | 点検保安業務内容 | 作業周期 | |
|-----------|--|------|----|
| | | 毎回 | 随時 |
| 競輪場内受変電設備 | 電力等の使用状況確認（運転・監視） | ○ | |
| | 高圧機器目視点検及び異音・異臭等の確認 | ○ | |
| | 指示計器、表示操作類の表示値適否の確認 | ○ | |
| | 表示ランプ等点灯確認、交換 | ○ | |
| | 内外目視点検 〔汚損、損傷、変形、雨水の浸入、小動物の侵入 埃等の堆積状態〕 | ○ | |
| | 内外簡易清掃 | | ○ |
| | 外箱周囲状況確認 | ○ | |