

令和7年度櫛原中継ポンプ場外8施設電力供給

別添資料

施設別概要書

No.	需要場所		電力供給条件				予定契約電力及び予定使用電力等		
	施設名		供給方式	標準電圧 (V)	計量電圧 (V)	標準周波数 (Hz)	予定契約電力 (Kw)※1	予定使用量 (KWh)※2	力率 (%)
1	櫛原中継ポンプ場	福岡県久留米市東櫛原町854	交流3相3線式	20,000	6,000	60	239	457,555	100
2	南部浄化センター消化ガス発電	福岡県久留米市安武町住吉1900	交流3相3線式	6,000	6,000	60	19	70	100
3	長門石中継ポンプ場	福岡県久留米市長門石二丁目15-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	113	123,857	100
4	宮ノ陣中継ポンプ場	福岡県久留米市宮ノ陣二丁目1-50	交流3相3線式	6,000	6,000	60	73	238,104	100
5	合川中継ポンプ場	福岡県久留米市新合川一丁目3	交流3相3線式	6,000	6,000	60	193	487,620	100
6	北野中継ポンプ場	福岡県久留米市北野町高良1622	交流3相3線式	6,000	6,000	60	77	202,110	100
7	上津中継ポンプ場	福岡県久留米市藤山町野添1897-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	39	103,839	100
8	篠山排水ポンプ場	福岡県久留米市旭町69-8	交流3相3線式	6,000	6,000	60	117	38,470	100
9	三潴中継ポンプ場	福岡県久留米市三潴町老町原202-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	32	89,890	100
総計			—	—	—	—	902	1,741,515	—

※1 契約上使用できる電気の最大電力をいい、30分最大需要電力計により計測された需用電力が原則として、これを超えないものとする。

※2 月別の予定使用量は別紙1とする。

※3 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件については、九州地区の旧一般電気事業者の定める特定規模標準供給条件並びに特定規模需要選択供給条件による。

別紙1

令和7年度櫛原中継ポンプ場外8施設電力供給

(令和7年4月～令和8年3月期間中の予定使用電力量)

No.	施設名称	契約電力 (kw)	令和7年4月	令和7年5月	令和7年6月	令和7年7月	令和7年8月	令和7年9月	令和7年10月	令和7年11月	令和7年12月	令和8年1月	令和8年2月	令和8年3月	合計
			電気使用量 (kwh)	電気使用量 (kwh)	電気使用量 (kwh)	電気使用量 (kwh)	電気使用量 (kwh)	電気使用量 (kwh)	電気使用量 (kwh)	電気使用量 (kwh)	電気使用量 (kwh)	電気使用量 (kwh)	電気使用量 (kwh)	電気使用量 (kwh)	電気使用量 (kwh)
1	櫛原中継ポンプ場	239	37,357	38,899	41,015	47,767	42,418	39,284	34,576	32,785	34,820	35,173	34,855	38,606	457,555
2	南部浄化センター消化ガス発電	19	0	20	14	0	0	4	0	11	0	21	0	0	70
3	長門石中継ポンプ場	113	11,086	11,075	11,930	13,768	9,681	8,976	8,816	8,761	9,324	9,508	9,623	11,309	123,857
4	宮ノ陣中継ポンプ場	73	18,961	20,333	20,794	22,601	21,520	20,192	19,457	18,792	19,265	19,041	17,945	19,203	238,104
5	合川中継ポンプ場	193	39,687	42,376	43,092	46,093	42,608	41,042	40,216	38,078	39,337	38,980	36,735	39,376	487,620
6	北野中継ポンプ場	77	15,590	17,866	19,628	21,858	20,557	20,449	14,225	13,652	14,035	14,167	13,922	16,161	202,110
7	上津中継ポンプ場	39	8,331	8,868	9,007	9,783	8,913	9,703	7,609	7,722	8,405	8,353	8,282	8,863	103,839
8	篠山排水ポンプ場	117	2,705	3,314	3,480	3,589	2,893	2,252	3,474	3,434	3,333	3,436	3,530	3,030	38,470
9	三潞中継ポンプ場	32	7,279	7,484	7,537	8,816	8,596	8,364	6,560	6,476	6,937	7,187	7,090	7,564	89,890
総計		902	140,996	150,235	156,497	174,275	157,186	150,266	134,933	129,711	135,456	135,866	131,982	144,112	1,741,515

令和7年度櫛原中継ポンプ場外8施設電力供給

別紙4

電力使用料金請求書送付先一覧

No.	需要場所		請求書送付先		
	施設名	所在地	送付先住所	送付先部署	請求宛名
1	櫛原中継ポンプ場	福岡県久留米市東櫛原町854	830-0047 福岡県久留米市津福本町2241	上下水道部 下水道施設課 中央浄化センター	久留米市企業管理者
2	南部浄化センター消化ガス発電	福岡県久留米市安武町住吉1900	830-0078 福岡県久留米市安武町住吉1900	上下水道部 下水道施設課 南部浄化センター	久留米市企業管理者
3	長門石中継ポンプ場	福岡県久留米市長門石二丁目15-1	830-0047 福岡県久留米市津福本町2241	上下水道部 下水道施設課 中央浄化センター	久留米市企業管理者
4	宮ノ陣中継ポンプ場	福岡県久留米市宮ノ陣二丁目1-50	830-0047 福岡県久留米市津福本町2241	上下水道部 下水道施設課 中央浄化センター	久留米市企業管理者
5	合川中継ポンプ場	福岡県久留米市新合川一丁目3	830-0078 福岡県久留米市安武町住吉1900	上下水道部 下水道施設課 南部浄化センター	久留米市企業管理者
6	北野中継ポンプ場	福岡県久留米市北野町高良1622	830-0078 福岡県久留米市安武町住吉1900	上下水道部 下水道施設課 南部浄化センター	久留米市企業管理者
7	上津中継ポンプ場	福岡県久留米市藤山町野添1897-1	830-0078 福岡県久留米市安武町住吉1900	上下水道部 下水道施設課 南部浄化センター	久留米市企業管理者
8	篠山排水ポンプ場	福岡県久留米市旭町69-8	830-0047 福岡県久留米市津福本町2241	上下水道部 下水道施設課 中央浄化センター	久留米市企業管理者
9	三潞中継ポンプ場	福岡県久留米市三潞町壱町原202-1	830-0078 福岡県久留米市安武町住吉1900	上下水道部 下水道施設課 南部浄化センター	久留米市企業管理者