

市庁舎4階電気室操作用直流電源装置蓄電池取替修繕
質疑回答書

質 問 事 項		回答者記入
No	質問内容	回答
1	撤去品の産業用蓄電池の処理について確認いたします。当該蓄電池の処理について、産業廃棄物処理として、広域認定制度に基づく処理ルートを使用してもよろしいでしょうか。広域認定制度による処理の場合、通常のマニフェストは発行されませんが、処理の確認書類として「広域リサイクル管理票」を発行・提出いたします。	使用して良いです。