

特記仕様書

修繕概要

項目	特記事項																								
1. 修繕名称	久留米市庁舎地下1階西側執務室建具修繕																								
2. 履行場所	久留米市城南町15-3																								
建築工事仕様																									
1. 共通仕様	図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(令和7年版)」による。																								
2. 特記仕様の適用	1) 各項目に記載の()内表示番号は、公共建築工事標準仕様の当該項目、図、表を示す。 2) 項目は番号に○印のついたものを適用する。 3) 特記事項は○印のついたものを適用する。 ○のない場合は、※印のついたものを適用する。 ○印と※印のある場合は、○印を適用する。																								
5章 建具改修工事																									
①. 改修工法 (5.1.3)	(1節 共通事項) <table><thead><tr><th>建具の種類</th><th>かぶせ工法</th><th>撤去工法</th><th>備考</th></tr></thead><tbody><tr><td>○アルミニウム製建具</td><td>○</td><td>・</td><td></td></tr><tr><td>・鋼製建具</td><td>・外部</td><td>・</td><td></td></tr><tr><td></td><td>・内部</td><td>・</td><td></td></tr><tr><td>・鋼製軽量建具</td><td>・</td><td>・</td><td></td></tr><tr><td>・ステンレス製建具</td><td>・</td><td>・</td><td></td></tr></tbody></table>	建具の種類	かぶせ工法	撤去工法	備考	○アルミニウム製建具	○	・		・鋼製建具	・外部	・			・内部	・		・鋼製軽量建具	・	・		・ステンレス製建具	・	・	
建具の種類	かぶせ工法	撤去工法	備考																						
○アルミニウム製建具	○	・																							
・鋼製建具	・外部	・																							
	・内部	・																							
・鋼製軽量建具	・	・																							
・ステンレス製建具	・	・																							
⑤. 性能及び構造 (5.2.2) (表5.2.1)	(2節 アルミニウム製建具) 外部に面する建具の性能等級 <table><thead><tr><th>種別</th><th>耐風圧性</th><th>気密性</th><th>水密性</th><th>枠見込寸法(mm)</th><th>施工箇所</th></tr></thead><tbody><tr><td>・A種</td><td>S-4(2000Pa)</td><td>A-3</td><td>W-4(350Pa)</td><td>※70 ・</td><td>※図示</td></tr><tr><td>○B種</td><td>S-5(2400Pa)</td><td>A-3</td><td>W-4(350Pa)</td><td>※70 ・</td><td>※図示</td></tr><tr><td>・C種</td><td>S-6(2800Pa)</td><td>A-4</td><td>W-5(500Pa)</td><td>・</td><td>※図示</td></tr></tbody></table>	種別	耐風圧性	気密性	水密性	枠見込寸法(mm)	施工箇所	・A種	S-4(2000Pa)	A-3	W-4(350Pa)	※70 ・	※図示	○B種	S-5(2400Pa)	A-3	W-4(350Pa)	※70 ・	※図示	・C種	S-6(2800Pa)	A-4	W-5(500Pa)	・	※図示
種別	耐風圧性	気密性	水密性	枠見込寸法(mm)	施工箇所																				
・A種	S-4(2000Pa)	A-3	W-4(350Pa)	※70 ・	※図示																				
○B種	S-5(2400Pa)	A-3	W-4(350Pa)	※70 ・	※図示																				
・C種	S-6(2800Pa)	A-4	W-5(500Pa)	・	※図示																				
⑥. 材料 (5.2.3)	防虫網 材質 ※合成樹脂製 ○ガラス繊維入り合成樹脂製 ・ステンレス製 線径 ※0.25mm ・() 網目 ※16~18メッシュ ・() 形式 ※外部可動式 ・内部内開き ・プリーツ																								
⑦. 形状及び仕上げ (5.2.4)	表面処理 外部 ※BB-1種(無着色) ・BB-2種(※標準色 ・特注色) 内部 ※AC-1種(無着色) ・AC-2種(※標準色 ・特注色) 結露水の処理方法 ・図示 ・()																								
⑧. 工法 (5.2.5)	水切り板 ※サッシと同材 ・図示 ぜん板 ・鋼板t1.6mmSOP ・図示																								
⑨. 材料 (5.14.2)	(14節 ガラス) ※板ガラスの種類、品種、厚さ等は図示による。 ガラス留め材(防火戸は建築基準法に基づく認定品) <table><thead><tr><th>建具の種類</th><th>留め材</th></tr></thead><tbody><tr><td>アルミニウム製</td><td>○シーリング材 ※ガスケット(FIX部はシーリング)</td></tr><tr><td>鋼製、鋼製軽量</td><td>※シーリング材 ・ガスケット</td></tr><tr><td>ステンレス製</td><td>※シーリング材 ・ガスケット</td></tr></tbody></table> ○ 合わせガラス (FL4+30mil+FL4)	建具の種類	留め材	アルミニウム製	○シーリング材 ※ガスケット(FIX部はシーリング)	鋼製、鋼製軽量	※シーリング材 ・ガスケット	ステンレス製	※シーリング材 ・ガスケット																
建具の種類	留め材																								
アルミニウム製	○シーリング材 ※ガスケット(FIX部はシーリング)																								
鋼製、鋼製軽量	※シーリング材 ・ガスケット																								
ステンレス製	※シーリング材 ・ガスケット																								

【修繕場所】

- ・アルミ製建具修繕(カバー工法)
- ・ロールスクリーン(チェーン式)取替 8台
- ・既存パーティション解体・復旧

※外構ライトコートへ降りる階段前に区画(ガラス・パー)を設置すること

地下1階 平面図 1/200

修繕前 (アルミ製建具)

名称・数量	△ 4連窓 W=9440×H=2400	西側地下1階執務室 1箇所
仕上・見込	アルミ カラー 70	
ガラス	透明ガラス t=6mm、t=10mm	

修繕後 (アルミ製建具)

名称・数量	△ 4連引違い窓 W=9440×H=2400	西側地下1階執務室 1箇所
仕上・見込	アルミ カラー 70 カバー工法 クレセント 網戸(ガラスファイバー)付	
ガラス	合わせガラス (FL4+30mil+FL4)	

建具表 1/50

記

事

久留米市

施設名

久留米市庁舎

図面名称

久留米市庁舎 1階西側執務室建具 修繕

作成日

令和8年8月

縮尺

A2: 1/50, 1/200