

保守点検が必要な設備及び点検項目

別紙資料①

施設	設備		点検項目
田主丸ソフトボール場	電気設備	<ul style="list-style-type: none"> <li>・受電設備</li> <li>・配電設備</li> <li>・電気使用場所の設備 (ナイター照明含む)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外観点検</li> <li>・観察点検</li> <li>・電圧、電流、漏れ電流測定</li> <li>・接地抵抗測定</li> <li>・絶縁抵抗測定</li> <li>・保護継電器試験</li> </ul>
田主丸多目的グラウンド	電気設備	<ul style="list-style-type: none"> <li>・受電設備</li> <li>・配電設備</li> <li>・電気使用場所の設備</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外観点検</li> <li>・観察点検</li> <li>・電圧、電流、漏れ電流測定</li> <li>・接地抵抗測定</li> <li>・絶縁抵抗測定</li> </ul>
田主丸体育館	消防設備	<ul style="list-style-type: none"> <li>・消火器具</li> <li>・非常警報器具及び設備</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・機器点検</li> <li>・総合点検</li> </ul>
	浄化槽保守点検	<b>【1次処理装置】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・沈殿分離槽</li> <li>・嫌気ろ床槽</li> <li>・腐敗室</li> <li>・変形二階室 等</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用状況</li> <li>・設備状況</li> <li>・悪臭発生状況</li> <li>・か、はえ発生状況</li> <li>・流入管、放流管の状況</li> <li>・仕切板、槽内壁の破れ有無</li> <li>・移流管の固定状況、異物付着状況</li> <li>・スカム、汚泥の堆積状況 等</li> </ul>
		<b>【2次処理装置】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ばっ気槽</li> <li>・接触ばっ気槽</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・仕切板、槽内壁の破れ有無</li> <li>・水位、水流の状況</li> <li>・ばっ気装置の固定、稼働状況</li> <li>・活性汚泥の状況</li> <li>・接触材、ろ材等の固定状況</li> <li>・逆洗、洗浄装置の固定、稼働状況</li> </ul>
田主丸テニスコート	電気設備	<ul style="list-style-type: none"> <li>・受電設備</li> <li>・配電設備</li> <li>・電気使用場所の設備 (ナイター照明含む)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外観点検</li> <li>・観察点検</li> <li>・電圧、電流、漏れ電流測定</li> <li>・接地抵抗測定</li> <li>・絶縁抵抗測定</li> </ul>
田主丸武徳館	消防設備	<ul style="list-style-type: none"> <li>・消火器</li> <li>・自動火災報知設備</li> <li>・誘導灯、誘導標識</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・機器点検</li> <li>・総合点検</li> </ul>
田主丸アリーナ	電気設備	<ul style="list-style-type: none"> <li>・受電設備</li> <li>・配電設備</li> <li>・電気使用場所の設備</li> <li>・非常用予備発電装置（自動）</li> <li>・絶縁常時監視</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外観点検</li> <li>・観察点検</li> <li>・電圧・電流・漏れ電流測定</li> <li>・接地抵抗測定</li> <li>・絶縁抵抗測定</li> <li>・保護継電器試験</li> <li>・絶縁監視装置動作試験</li> </ul>
	消防設備	<ul style="list-style-type: none"> <li>・消防用設備</li> <li>・防火対象物</li> <li>・防災シャッター・鋼製建具</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・機器点検</li> <li>・総合点検</li> <li>・防災シャッター・鋼製建具点検</li> <li>・防火対象物定期点検</li> </ul>