

連結送水管(共同住宅用連結送水管)点検票							
名称	久留米シティプラザ 9番街区			防火管理者	総括表に同じ ㊟		
所在	久留米市六ツ門町9番1、9番19、9番23			立会者	総括表に同じ ㊟		
点検種別	機器	総合	点検年月日	平成31年 2月18日～ 31年 2月22日			
点検者	資格 甲種1類	番号 00008	点検者 氏名	社名	TEL		
	氏名			所属会社	日本ドライケミカル株式会社 九州支店 092-283-6333		
点検設備名	電動機	製造者名		ポンプ	製造者名		
		型式等			型式等		
点検項目		点検結果			措置内容		
		種別・容量等の内容		判定			不良内容
機器点検							
送水口	周囲の状況		通路		○		
	外形		双口(スタンド型) 差込式		○		
	本体				○		
	標識				○		
放水用具格納箱等	放水用具格納箱	周囲の状況			○		
		外形			○		
		標識			○		
	ホース・ノズル	外形・機能		ホース m× 本 ノズル径 mm		/	
		ホースの耐圧性能				/	
	放水口	周囲の状況		階段		○	
外形				○			
標識				○			
開閉弁				○			
格納箱				○			
加圧送水装置	電動機の制御装置	周囲の状況			/		
		外形			/		
		表示			/		
		電圧計・電流計		V A	/		
		開閉器・スイッチ類			/		
		ヒューズ類		A	/		
		継電器			/		
		表示灯			/		
		結線接続			/		
		接地		種接地	/		
予備品等			/				

- 備考
- この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

加 圧 送 水 装 置	起 動 部	直接操作部	周囲の状況		/		
			外形		/		
			表示		/		
			機能		/		
	装 置	遠隔操作部	周囲の状況		/		
			外形		/		
			表示		/		
			機能	専用 兼用	/		
	電 動 機	電 機	外形		/		
			回転軸		/		
			軸受部		/		
			軸継手		/		
	ボ ン プ	機 能	機能		/		
			外形		/		
			回転軸		/		
			軸受部		/		
グランド部				/			
連成計・圧力計				/			
呼 水 装 置	呼 水 装 置	性能	MPa	ℓ/min	/		
		呼水槽		/			
		バルブ類		/			
		自動給水装置		/			
中 間 水 槽 等	中 間 水 槽	減水警報装置		/			
		外形		/			
	給 水 装 置	水状		/			
		水位計		/			
配 管 等	管・管継手	バルブ類		/			
		外形		○			
		配管の耐圧性能		/			
	支持金具・つり金具		○				
	ろ過装置		○				
耐 震 措 置	逃 し 配 管	逃し配管		/			
		耐震措置		○			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

総 合 点 検								
加 圧 送 水 装 置				/				
電 動 機 の 運 転 電 流				A	/			
運 転 状 況				/				
備 考	※設置後10年を経過した場合は、耐圧性能試験を要します。 耐圧性能試験以後は、3年毎の再試験を要します。							
	(This area is intentionally left blank for additional notes.)							
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名
	回 路 計	JP-5D	/	三和電気計株式会社				

- 備考
- この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第26

配線点検票 (設備名 連結送水管)								
名称	久留米シティプラザ 9番街区					防火管理者	総括表に同じ ㊟	
所在	久留米市六ツ門町9番1、9番19、9番23					立会者	総括表に同じ ㊟	
点検種別	総合		点検年月日	平成31年 2月18日～ 31年 2月22日				
点検者	資格 甲種1類	番号 00008	点検者 所属会社	社名	TEL			
	氏名			住所	福岡市博多区綱場町2-21福岡MDビルディング6階			
点検項目	点検結果			措置内容				
	種別・容量等の内容							判定
総合点検								
専用回路				○				
開閉器・遮断器				○				
ヒューズ類				/				
絶縁抵抗	常用 MΩ 非常 MΩ			○				
耐熱保護				○				
備考								
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名
	回路計	JP-5D		三和電気計機				
	絶縁抵抗計	IR4030	H27年2月	日置電機株				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。