

連結送水管 (共同住宅用連結送水管) 点検票						
名称	久留米シティプラザ 8番街区			防火管理者	総括表に同じ ㊟	
所在	久留米市六ツ門町8番1~34			立会者	総括表に同じ ㊟	
点検種別	機器 総合	点検年月日	平成31年 2月18日~ 31年 2月22日			
点検者	資格 番号 甲種1類 00008	点検者 所属会社	社名	TEL		
	氏名		住所	福岡市博多区綱場町2-21福岡MDビルディング6階		
点検設備名	電動機	製造者名 型式等	ポンプ	製造者名 型式等		
	点検項目		点検結果			措置内容
		種別・容量等の内容	判定	不良内容		
機器点検						
送水口	周囲の状況		荷捌北側	○		
	外形		双口(スタンド型) 差込式	○		
	本体			○		
	標識			○		
放水用器具格納箱等	放水用器具格納箱	周囲の状況		○		
		外形		○		
		標識		○		
	ホース・ノズル	外形・機能	ホース m× ノズル径 mm	○		
		ホースの耐圧性能	/			
放水口	周囲の状況			○		
	外形			○		
	標識			○		
	開閉弁		65A玉型弁 単口型, 双口型	○		
格納箱			○			
加圧送水装置	電動機の制御装置	周囲の状況		/		
		外形		/		
		表示		/		
		電圧計・電流計	V A	/		
		開閉器・スイッチ類		/		
		ヒューズ類	A	/		
		継電器		/		
		表示灯		/		
		結線接続		/		
		接地	種接地	/		
予備品等		/				

- 備考
- この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
  - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
  - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
  - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
  - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

加 圧 送 水 装 置	起 動 部	直接操作部	周囲の状況		/		
			外形		/		
			表示		/		
			機能		/		
	装 置	遠隔操作部	周囲の状況		/		
			外形		/		
			表示		/		
			機能	専用 兼用	/		
	電 動 機	電動機	外形		/		
			回転軸		/		
			軸受部		/		
			軸継手		/		
	ポ ン プ	ポンプ	機能		/		
			外形		/		
			回転軸		/		
			軸受部		/		
グラウンド部				/			
連成計・圧力計				/			
呼 水 装 置	呼水装置	性能	MPa	ℓ/min	/		
		呼水槽		/			
		バルブ類		/			
		自動給水装置		/			
中 間 水 槽 等	中間水槽	減水警報装置		/			
		外形		/			
	給水装置	水状		/			
		水位計		/			
配 管 等	管・管継手	バルブ類		/			
		外形		○			
	支持金具・つり金具	配管の耐圧性能		/			
				○			
				○			
ろ過装置		/					
耐震措置	逃し配管		/				
			○				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。  
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。  
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。  
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。  
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

総合点検								
加圧送水装置				／				
電動機の運転電流				A	／			
運転状況				／				
備考	<p>※設置後10年を経過した場合は、耐圧性能試験を要します。 耐圧性能試験以後は、3年毎の再試験を要します。</p>							
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名
	回路計	JP-5D	／	三和電気計測				

- 備考
- この用紙の大きさは、日本工業規格A 4とすること。
  - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
  - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
  - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
  - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。



別記様式第26

配線点検票 (設備名 連結送水管)								
名称	久留米シティプラザ 8番街区					防火管理者	総括表に同じ ㊟	
所在	久留米市六ツ門町8番1~34					立会者	総括表に同じ ㊟	
点検種別	総合		点検年月日	平成31年 2月18日~ 31年 2月22日				
点検者	資格 甲種1類	番号 00008	点検者 氏名	社名	TEL			
	氏名			所属会社	日本ドライケミカル株式会社 九州支店 092-283-6333			
住所		福岡市博多区綱場町2-21福岡MDビルディング6階						
点検項目	点検結果			措置内容				
	種別・容量等の内容	判定	不良内容					
総合点検								
専用回路				○				
開閉器・遮断器				○				
ヒューズ類				/				
絶縁抵抗	常用 MΩ	非常 MΩ		○				
耐熱保護				○				
備考								
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名
	回路計	JP-5D		三和電気計勝				
	絶縁抵抗計	IR4030	H27年2月	日置電機(株)				

- 備考
- この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
  - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
  - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
  - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。