

ガソリントラップ定期点検整備業務仕様書

清掃 2回/年

点 検 整 備 標 準 仕 様	別 途 項 目
<ol style="list-style-type: none"> 1. 祖集器本体・配管の取付状態点検 2. 祖集器内部の清掃 3. 清掃後の汚泥・廃油を排出容器へ集積 4. 本体内壁・隔板・ストレーナー・上蓋の亀裂損傷、変形、腐蝕の有無点検 5. 流入管・排出管の本体接続部の腐蝕、漏れ、内部詰まりの有無点検 6. 通気管・防虫網の腐蝕、破損の有無点検 7. 産業廃棄物（汚泥・廃油）の廃棄に係る収集運搬及び処分 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 祖集器及び配管の修理、塗装

※点検整備の結果、別途項目として示す修繕、整備を要する状態を認めた場合は、協議の上、対処する。