

## 構内交換設備保守点検業務仕様書

### 1. 目的

久留米シティプラザに設置された構内交換設備の保守点検を定期的に行うことにより正常かつ良好な作動状況を維持する。

### 2. 対象機器

業務対象とする機器は、日立製作所製構内交換設備。別紙「久留米シティプラザ施設設備台帳」参照のこと。

### 3. 業務内容

別紙「構内交換設備保守点検チェックシート」に基づき点検1回/月実施する。

また、構内交換機の稼働状態を遠隔にて診断する。

遠隔収集装置を受託者負担にて設置する（電話回線等を含む）。尚、業務期間内の通信費および設置機器の維持費は受託者負担とする。

### 3. 非常要請対応

24時間・365日緊急時の連絡体制をとる。

※緊急時の出勤に関しては可急的速やかに対応すること。

# 東・西棟構内交換設備保守点検チェックシート

別紙17-①

機器名( )  
 納入年月日( . . ) 整流器電圧 ( V)  
 Rev( ) 蓄電池電圧 ( V)  
 前回蓄電池交換日( . . )

## 点検項目

分類	項目	点検内容	判定
1	監視警報	警報表示確認	
2	設置状況	アンカー・ヒス緩み	
3	整流器	出力電圧・異音・異臭	
4	蓄電池	蓄電池電圧・交換時期	
5	トランク回路(局線)	機能試験	
6	トランク回路(専用線)	機能試験	
7	トランク回路( )	機能試験	
8	多機能内線回路	機能試験	
9	一般内線回路	機能試験	
10	P H S 回路	機能試験	
11	中継台	機能試験	
12	局線表示盤	機能試験	
13	課金装置	機能試験	
14	電話機試験	動作試験	
15	夜間切替	動作試験	
16	リモート試験	動作試験	
17	留守番電話	点検内容	
18	障害情報	障害情報表示・解析	
19	H & D	H & D 探索	
20	線路検査	外観・線路抵抗等	
21	端子台異常	外観・破損	
22	特定電話機	設定用(内 )	
23	日時	日時調整	
24			
25			

## 収容状況

P	K	G	容量	収容
P	R	I		
I	T	C		
C	O	T		
O	D	T		
L	D	T		
P	G	T		
L	I	N		
D	M	T	L	I
D	R	I	F	
A	T	T		

判定：良/否/修繕内容記入 該当しない場合 - 記入

備考