

# 仕 様 書

## 1 概 要

- (1) 件 名  
「令和元年度久留米市立西国分小学校外68施設電力需給」
- (2) 需給場所 「別添資料」のとおり
- (3) 用 途 学校、官公庁舎及び給食共同調理場

## 2 仕 様

- (1) 供給電気方法等  
「別添資料」のとおり
- (2) 契約電力・予定使用電力量
  - ア 契約電力 8, 737 kW (各施設合計)  
(契約電力とは、契約上使用できる電気の最大電力をいい、30分間最大需要電力計により計測される需要電力が原則としてこれを超えないものとする。)
  - イ 契約期間中の予定使用電力量 11, 554、682 kWh (各施設合計)  
月別予定使用電力量は、別紙5のとおりとする。
- (3) 使用期間  
自令和2年1月1日 00:00 至 令和2年年12月31日 24:00

## 3 その他

- (1) フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は特にない。
- (2) 各月の電気料金の算定において、基本料金の力率割引又は割増、電力量料金の燃料費調整及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金については、九州管内の一般送配電事業者が特定規模需要に対して定める標準供給条件（基本契約要綱）によるものとする。
- (3) 契約を締結した後において、経済状況及び発電費用等の変動により契約単価が不適當となった場合は、双方協議の上、契約単価を変更することが出来る。ただし、当該地域を管轄する一般送配電事業者が定める特定規模需要の標準供給条件の変更には、上記標準供給条件に規定する単価の増減率を超えないこととする。
- (4) 電力量等の検針に必要な機器の準備及び機器交換工事作業等について調整が必要な場合には、一般送配電事業者と調整することとする。
- (5) 事故等が発生した場合の連絡体制を確立させておくとともに、当方が指定する連絡先へ指示・報告ができるようにしておくこととする。
- (6) この仕様書に定めのない事項については、九州管内の一般送配電事業者が定める供給条件によるほか、当該職員の指示に従うものとする。

令和元年度西国分小学校外68施設電力需給  
施設別概要書

別添資料

No.	需要場所		電力供給条件				予定契約電力及び予定使用電力等		
	施設名	所在地	供給方式	標準電圧 (V)	計量電圧 (V)	標準周波数 (Hz)	予定契約電力 (Kw)※1	予定使用量 (KWh)※2	力率 (%)
1	西国分小学校	福岡県久留米市隈野町1972-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	175	222,274	100
2	荘島小学校	福岡県久留米市荘島町19-4	交流3相3線式	6,000	6,000	60	83	103,725	100
3	日吉小学校	福岡県久留米市日吉町77-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	161	234,036	100
4	篠山小学校	福岡県久留米市篠山町270-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	215	178,251	100
5	京町小学校	福岡県久留米市京町256	交流3相3線式	6,000	6,000	60	103	119,366	100
6	南薫小学校	福岡県久留米市南薫西町1951-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	143	204,444	100
7	鳥飼小学校	福岡県久留米市梅満町977	交流3相3線式	6,000	6,000	60	124	166,095	100
8	長門石小学校	福岡県久留米市長門石3丁目9-12	交流3相3線式	6,000	6,000	60	120	136,526	100
9	小森野小学校	福岡県久留米市小森野5丁目21-23	交流3相3線式	6,000	6,000	60	98	128,599	100
10	金丸小学校	福岡県久留米市原古賀町28-2	交流3相3線式	6,000	6,000	60	165	200,445	100
11	東国分小学校	福岡県久留米市国分町444-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	161	185,449	100
12	御井小学校	福岡県久留米市御井町599-2	交流3相3線式	6,000	6,000	60	97	122,254	100
13	南小学校	福岡県久留米市南2丁目16-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	209	206,382	100
14	合川小学校	福岡県久留米市合川町471-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	166	151,257	100
15	山川小学校	福岡県久留米市山川温分2丁目10-2	交流3相3線式	6,000	6,000	60	124	151,983	100
16	上津小学校	福岡県久留米市上津町1923-3-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	143	178,251	100
17	高良内小学校	福岡県久留米市高良内町523-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	134	143,549	100
18	宮ノ陣小学校	福岡県久留米市宮ノ陣町大社393-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	111	114,460	100
19	山本小学校	福岡県久留米市山本町耳納90	交流3相3線式	6,000	6,000	60	73	90,145	100
20	草野小学校	福岡県久留米市草野町矢作496-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	59	86,773	100
21	安武小学校	福岡県久留米市安武町武島776-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	119	177,321	100
22	荒木小学校	福岡県久留米市荒木町荒木1500	交流3相3線式	6,000	6,000	60	161	204,073	100
23	大善寺小学校	福岡県久留米市大善寺町夜明1268	交流3相3線式	6,000	6,000	60	113	153,664	100
24	善導寺小学校	福岡県久留米市善導寺町与田450	交流3相3線式	6,000	6,000	60	153	149,185	100
25	大橋小学校	福岡県久留米市大橋町合衆1081	交流3相3線式	6,000	6,000	60	61	88,689	100
26	青峰小学校	福岡県久留米市青峰2丁目7-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	81	99,934	100
27	津福小学校	福岡県久留米市津福今町472-31	交流3相3線式	6,000	6,000	60	157	151,306	100
28	船越小学校	福岡県久留米市田主丸町船越190	交流3相3線式	6,000	6,000	60	53	58,416	100
29	水縄小学校	福岡県久留米市田主丸町石垣889	交流3相3線式	6,000	6,000	60	72	93,712	100
30	田主丸小学校	福岡県久留米市田主丸町田主丸318	交流3相3線式	6,000	6,000	60	75	94,125	100
31	水分小学校	福岡県久留米市田主丸町常盤1118-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	50	54,185	100
32	竹野小学校	福岡県久留米市田主丸町竹野1823-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	54	86,334	100
33	川金小学校	福岡県久留米市田主丸町以真恵274-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	60	76,129	100
34	柴刈小学校	福岡県久留米市田主丸町八幡830-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	59	73,166	100
35	弓削小学校	福岡県久留米市北野町高良1801	交流3相3線式	6,000	6,000	60	56	64,746	100
36	北野小学校	福岡県久留米市北野町中520-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	173	206,076	100

令和元年度西国分小学校外68施設電力需給  
施設別概要書

別添資料

No.	需要場所		電力供給条件				予定契約電力及び予定使用電力等		
	施設名	所在地	供給方式	標準電圧 (V)	計量電圧 (V)	標準周波数 (Hz)	予定契約電力 (Kw)※1	予定使用量 (KWh)※2	力率 (%)
37	大城小学校	福岡県久留米市北野町大城121-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	74	104,551	100
38	金島小学校	福岡県久留米市北野町八重亀164	交流3相3線式	6,000	6,000	60	66	74,911	100
39	城島小学校	福岡県久留米市城島町城島320	交流3相3線式	6,000	6,000	60	95	94,305	100
40	下田小学校	福岡県久留米市城島町下田251	交流3相3線式	6,000	6,000	60	42	52,955	100
41	江上小学校	福岡県久留米市城島町江上331	交流3相3線式	6,000	6,000	60	80	87,119	100
42	青木小学校	福岡県久留米市城島町上青木825	交流3相3線式	6,000	6,000	60	54	83,525	100
43	浮島小学校	福岡県久留米市城島町浮島234-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	38	47,348	100
44	西牟田小学校	福岡県久留米市三瀧町西牟田4410	交流3相3線式	6,000	6,000	60	82	115,990	100
45	犬塚小学校	福岡県久留米市三瀧町玉満1871	交流3相3線式	6,000	6,000	60	92	144,065	100
46	三瀧小学校	福岡県久留米市三瀧町高三瀧492	交流3相3線式	6,000	6,000	60	122	115,795	100
47	城南中学校	福岡県久留米市城南町11-4	交流3相3線式	6,000	6,000	60	143	202,625	100
48	江南中学校	福岡県久留米市梅満町637-3	交流3相3線式	6,000	6,000	60	121	184,226	100
49	櫛原中学校	福岡県久留米市東櫛原町1286-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	82	129,427	100
50	牟田山中学校	福岡県久留米市南2丁目16-2	交流3相3線式	6,000	6,000	60	120	173,343	100
51	諏訪中学校	福岡県久留米市東町250-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	178	234,800	100
52	良山中学校	福岡県久留米市山川町37-2	交流3相3線式	6,000	6,000	60	152	244,140	100
53	明星中学校	福岡県久留米市高良内町4482-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	131	184,003	100
54	宮ノ陣中学校	福岡県久留米市宮ノ陣町五郎丸1551-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	104	146,351	100
55	荒木中学校	福岡県久留米市荒木町荒木1918-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	106	170,742	100
56	筑邦西中学校	福岡県久留米市大善寺町宮本385-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	122	201,896	100
57	屏水中学校	福岡県久留米市山本町耳納1069-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	123	143,588	100
58	青陵中学校	福岡県久留米市藤山町1731-10	交流3相3線式	6,000	6,000	60	104	135,474	100
59	高牟礼中学校	福岡県久留米市高良内町3361	交流3相3線式	6,000	6,000	60	94	154,184	100
60	田主丸中学校	福岡県久留米市田主丸町田主丸65-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	160	215,836	100
61	北野中学校	福岡県久留米市北野町塚島277	交流3相3線式	6,000	6,000	60	158	246,714	100
62	城島中学校	福岡県久留米市城島町槽津1354-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	246	312,310	100
63	三瀧中学校	福岡県久留米市三瀧町玉満2705	交流3相3線式	6,000	6,000	60	113	176,551	100
64	久留米特別支援学校	福岡県久留米市南1丁目2-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	364	372,221	100
65	久留米商業高等学校	福岡県久留米市南1丁目1-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	247	405,071	100
66	南筑高等学校	福岡県久留米市御井町1360-5	交流3相3線式	6,000	6,000	60	199	344,172	100
67	教育センター	福岡県久留米市南1丁目8番1号	交流3相3線式	6,000	6,000	60	64	88,938	100
68	中央学校給食共同調理場	福岡県久留米市野中町1339-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	476	988,982	100
69	田主丸学校給食共同調理場	福岡県久留米市田主丸町田主丸843-7	交流3相3線式	6,000	6,000	60	224	232,012	100
総計			-	-	-	-	8,737	11,563,295	-

※1 契約上使用できる電気の最大電力をいい、30分最大需要電力計により計測された需用電力が原則として、これを超えないものとする。

※2 月別の予定使用量は別紙5とする。

※3 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件については、九州地区の一般電気事業者の定める特定規模標準供給条件並びに特定規模需要選択供給条件による。