

仕 様 書

1 概 要

- (1) 件 名 「平成29年度久留米市立西国分小学校外67施設電力需給」
- (2) 需給場所 「別添資料」のとおり
- (3) 用 途 学校、官公庁舎及び給食共同調理場

2 仕 様

- (1) 供給電気方法等
「別添資料」のとおり
- (2) 契約電力・予定使用電力量
 - ア 契約電力 7,712kW（各施設合計）
（契約電力とは、契約上使用できる電気の最大電力をいい、30分間最大需要電力計により計測される需要電力が原則としてこれを超えないものとする。）
 - イ 契約期間中の予定使用電力量 10,731,370kWh（各施設合計）
月別予定使用電力量は、別紙5のとおりとする。
- (3) 使用期間
自平成30年1月1日 00:00 至 平成30年12月31日 24:00

3 その他

- (1) フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は特にない。
- (2) 各月の電気料金の算定において、基本料金の力率割引又は割増、電力量料金の燃料費調整及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金については、九州管内の一般送配電事業者が特定規模需要に対して定める標準供給条件（基本契約要綱）によるものとする。
- (3) 契約を締結した後において、経済状況及び発電費用等の変動により契約単価が不適当となった場合は、双方協議の上、契約単価を変更することが出来る。ただし、当該地域を管轄する一般送配電事業者が定める特定規模需要の標準供給条件の変更には、上記標準供給条件に規定する単価の増減率を超えないこととする。
- (4) 電力量等の検針に必要な機器の準備及び機器交換工事作業等について調整が必要な場合には、一般送配電事業者と調整することとする。
- (5) 事故等が発生した場合の連絡体制を確立させておくとともに、当方が指定する連絡先へ指示・報告ができるようにしておくこととする。
- (6) この仕様書に定めのない事項については、九州管内の一般送配電事業者が定める供給条件によるほか、当該職員の指示に従うものとする。

平成29年度久留米市立西国分小学校外67施設電力需給

別添資料

施設別概要書

| No. | 需要場所 | | 電力供給条件 | | | | 予定契約電力及び予定使用電力等 | | |
|-----|--------|---------------------|---------|-------------|-------------|---------------|------------------|------------------|-----------|
| | 施設名 | 所在地 | 供給方式 | 標準電圧 (V) | 計量電圧 (V) | 標準周波数 (Hz) | 予定契約電力 (Kw)※1 | 予定使用量 (KWh)※2 | 力率 (%) |
| 1 | 西国分小学校 | 福岡県久留米市諏訪野町1972-1 | 交流3相3線式 | 6,000 | 6,000 | 60 | 153 | 187,574 | 100 |
| 2 | 荘島小学校 | 福岡県久留米市荘島町19-4 | 交流3相3線式 | 6,000 | 6,000 | 60 | 78 | 98,089 | 100 |
| 3 | 京町小学校 | 福岡県久留米市京町256 | 交流3相3線式 | 6,000 | 6,000 | 60 | 85 | 100,773 | 100 |
| 4 | 南薫小学校 | 福岡県久留米市南薫西町1951-1 | 交流3相3線式 | 6,000 | 6,000 | 60 | 109 | 187,632 | 100 |
| 5 | 鳥飼小学校 | 福岡県久留米市梅美満町977 | 交流3相3線式 | 6,000 | 6,000 | 60 | 118 | 155,589 | 100 |
| 6 | 長門石小学校 | 福岡県久留米市長門石3丁目9-12 | 交流3相3線式 | 6,000 | 6,000 | 60 | 116 | 132,379 | 100 |
| 7 | 小森野小学校 | 福岡県久留米市小森野5丁目21-23 | 交流3相3線式 | 6,000 | 6,000 | 60 | 88 | 120,306 | 100 |
| 8 | 金丸小学校 | 福岡県久留米市原古賀町28-2 | 交流3相3線式 | 6,000 | 6,000 | 60 | 150 | 183,758 | 100 |
| 9 | 東国分小学校 | 福岡県久留米市国分町444-1 | 交流3相3線式 | 6,000 | 6,000 | 60 | 155 | 169,037 | 100 |
| 10 | 御井小学校 | 福岡県久留米市御井町599-2 | 交流3相3線式 | 6,000 | 6,000 | 60 | 103 | 124,616 | 100 |
| 11 | 南小学校 | 福岡県久留米市南2丁目16-1 | 交流3相3線式 | 6,000 | 6,000 | 60 | 208 | 212,809 | 100 |
| 12 | 合川小学校 | 福岡県久留米市合川町471-1 | 交流3相3線式 | 6,000 | 6,000 | 60 | 133 | 150,887 | 100 |
| 13 | 山川小学校 | 福岡県久留米市山川追分2丁目10-2 | 交流3相3線式 | 6,000 | 6,000 | 60 | 96 | 125,272 | 100 |
| 14 | 上津小学校 | 福岡県久留米市上津町1923-3-1 | 交流3相3線式 | 6,000 | 6,000 | 60 | 138 | 159,077 | 100 |
| 15 | 高良内小学校 | 福岡県久留米市高良内町523-1 | 交流3相3線式 | 6,000 | 6,000 | 60 | 116 | 133,923 | 100 |
| 16 | 宮ノ陣小学校 | 福岡県久留米市宮ノ陣町大社393-1 | 交流3相3線式 | 6,000 | 6,000 | 60 | 114 | 114,546 | 100 |
| 17 | 山本小学校 | 福岡県久留米市山本町耳納90 | 交流3相3線式 | 6,000 | 6,000 | 60 | 56 | 84,089 | 100 |
| 18 | 草野小学校 | 福岡県久留米市草野町矢作496-1 | 交流3相3線式 | 6,000 | 6,000 | 60 | 59 | 88,576 | 100 |
| 19 | 安武小学校 | 福岡県久留米市安武町武島776-1 | 交流3相3線式 | 6,000 | 6,000 | 60 | 110 | 158,481 | 100 |
| 20 | 荒木小学校 | 福岡県久留米市荒木町荒木1500 | 交流3相3線式 | 6,000 | 6,000 | 60 | 158 | 204,368 | 100 |
| 21 | 大善寺小学校 | 福岡県久留米市大善寺町夜明1268 | 交流3相3線式 | 6,000 | 6,000 | 60 | 115 | 163,403 | 100 |
| 22 | 善導寺小学校 | 福岡県久留米市善導寺町与田450 | 交流3相3線式 | 6,000 | 6,000 | 60 | 105 | 135,709 | 100 |
| 23 | 大橋小学校 | 福岡県久留米市大橋町合楽1081 | 交流3相3線式 | 6,000 | 6,000 | 60 | 59 | 83,740 | 100 |
| 24 | 青峰小学校 | 福岡県久留米市青峰2丁目7-1 | 交流3相3線式 | 6,000 | 6,000 | 60 | 77 | 98,394 | 100 |
| 25 | 津福小学校 | 福岡県久留米市津福今町472-31 | 交流3相3線式 | 6,000 | 6,000 | 60 | 140 | 144,885 | 100 |
| 26 | 船越小学校 | 福岡県久留米市田主丸町船越190 | 交流3相3線式 | 6,000 | 6,000 | 60 | 49 | 51,947 | 100 |
| 27 | 水縄小学校 | 福岡県久留米市田主丸町石垣889 | 交流3相3線式 | 6,000 | 6,000 | 60 | 52 | 85,480 | 100 |
| 28 | 田主丸小学校 | 福岡県久留米市田主丸町田主丸318 | 交流3相3線式 | 6,000 | 6,000 | 60 | 70 | 76,265 | 100 |
| 29 | 水分小学校 | 福岡県久留米市田主丸町常盤1118-1 | 交流3相3線式 | 6,000 | 6,000 | 60 | 43 | 40,531 | 100 |
| 30 | 竹野小学校 | 福岡県久留米市田主丸町竹野1823-1 | 交流3相3線式 | 6,000 | 6,000 | 60 | 43 | 45,767 | 100 |
| 31 | 川会小学校 | 福岡県久留米市田主丸町以真恵274-1 | 交流3相3線式 | 6,000 | 6,000 | 60 | 56 | 60,317 | 100 |
| 32 | 柴刈小学校 | 福岡県久留米市田主丸町八幡830-1 | 交流3相3線式 | 6,000 | 6,000 | 60 | 48 | 70,016 | 100 |
| 33 | 弓削小学校 | 福岡県久留米市北野町高良1801 | 交流3相3線式 | 6,000 | 6,000 | 60 | 55 | 65,495 | 100 |
| 34 | 北野小学校 | 福岡県久留米市北野町中520-1 | 交流3相3線式 | 6,000 | 6,000 | 60 | 153 | 199,936 | 100 |
| 35 | 大城小学校 | 福岡県久留米市北野町大城121-1 | 交流3相3線式 | 6,000 | 6,000 | 60 | 73 | 97,332 | 100 |
| 36 | 金島小学校 | 福岡県久留米市北野町八重亀164 | 交流3相3線式 | 6,000 | 6,000 | 60 | 60 | 83,853 | 100 |
| 37 | 城島小学校 | 福岡県久留米市城島町城島320 | 交流3相3線式 | 6,000 | 6,000 | 60 | 83 | 96,743 | 100 |
| 38 | 下田小学校 | 福岡県久留米市城島町下田251 | 交流3相3線式 | 6,000 | 6,000 | 60 | 42 | 58,271 | 100 |

平成29年度久留米市立西国分小学校外67施設電力需給

別添資料

施設別概要書

| No. | 需要場所 | | 電力供給条件 | | | | 予定契約電力及び予定使用電力等 | | |
|-----|--------------|----------------------|---------|-------------|-------------|---------------|------------------|------------------|-----------|
| | 施設名 | 所在地 | 供給方式 | 標準電圧 (V) | 計量電圧 (V) | 標準周波数 (Hz) | 予定契約電力 (Kw)※1 | 予定使用量 (KWh)※2 | 力率 (%) |
| 39 | 江上小学校 | 福岡県久留米市城島町江上331 | 交流3相3線式 | 6,000 | 6,000 | 60 | 70 | 87,115 | 100 |
| 40 | 青木小学校 | 福岡県久留米市城島町上青木825 | 交流3相3線式 | 6,000 | 6,000 | 60 | 65 | 85,183 | 100 |
| 41 | 浮島小学校 | 福岡県久留米市城島町浮島234-1 | 交流3相3線式 | 6,000 | 6,000 | 60 | 35 | 45,724 | 100 |
| 42 | 西牟田小学校 | 福岡県久留米市三潁町西牟田4410 | 交流3相3線式 | 6,000 | 6,000 | 60 | 77 | 110,824 | 100 |
| 43 | 犬塚小学校 | 福岡県久留米市三潁町玉満1871 | 交流3相3線式 | 6,000 | 6,000 | 60 | 83 | 130,132 | 100 |
| 44 | 三潁小学校 | 福岡県久留米市三潁町高三潁492 | 交流3相3線式 | 6,000 | 6,000 | 60 | 94 | 115,621 | 100 |
| 45 | 篠山小学校 (※注) | 福岡県久留米市篠山町270-1 | 交流3相3線式 | 6,000 | 6,000 | 60 | 92 | 123,650 | 100 |
| 46 | 城南中学校 | 福岡県久留米市城南町11-4 | 交流3相3線式 | 6,000 | 6,000 | 60 | 135 | 218,010 | 100 |
| 47 | 江南中学校 | 福岡県久留米市梅満町637-3 | 交流3相3線式 | 6,000 | 6,000 | 60 | 132 | 186,689 | 100 |
| 48 | 櫛原中学校 | 福岡県久留米市東櫛原町1286-1 | 交流3相3線式 | 6,000 | 6,000 | 60 | 75 | 117,842 | 100 |
| 49 | 牟田山中学校 | 福岡県久留米市南2丁目16-2 | 交流3相3線式 | 6,000 | 6,000 | 60 | 113 | 169,839 | 100 |
| 50 | 諏訪中学校 | 福岡県久留米市東町250-1 | 交流3相3線式 | 6,000 | 6,000 | 60 | 163 | 214,382 | 100 |
| 51 | 良山中学校 | 福岡県久留米市山川町37-2 | 交流3相3線式 | 6,000 | 6,000 | 60 | 136 | 255,460 | 100 |
| 52 | 明星中学校 | 福岡県久留米市高良内町4482-1 | 交流3相3線式 | 6,000 | 6,000 | 60 | 107 | 170,136 | 100 |
| 53 | 宮ノ陣中学校 | 福岡県久留米市宮ノ陣町五郎丸1551-1 | 交流3相3線式 | 6,000 | 6,000 | 60 | 101 | 134,966 | 100 |
| 54 | 荒木中学校 | 福岡県久留米市荒木町荒木1918-1 | 交流3相3線式 | 6,000 | 6,000 | 60 | 97 | 154,391 | 100 |
| 55 | 筑邦西中学校 | 福岡県久留米市大善寺町宮本385-1 | 交流3相3線式 | 6,000 | 6,000 | 60 | 94 | 185,917 | 100 |
| 56 | 屏水中学校 | 福岡県久留米市山本町耳納1069-1 | 交流3相3線式 | 6,000 | 6,000 | 60 | 94 | 115,056 | 100 |
| 57 | 青陵中学校 | 福岡県久留米市藤山町1731-10 | 交流3相3線式 | 6,000 | 6,000 | 60 | 95 | 136,925 | 100 |
| 58 | 高牟礼中学校 | 福岡県久留米市高良内町3361 | 交流3相3線式 | 6,000 | 6,000 | 60 | 75 | 132,101 | 100 |
| 59 | 田主丸中学校 | 福岡県久留米市田主丸町田主丸65-1 | 交流3相3線式 | 6,000 | 6,000 | 60 | 137 | 211,454 | 100 |
| 60 | 北野中学校 | 福岡県久留米市北野町塚島277 | 交流3相3線式 | 6,000 | 6,000 | 60 | 144 | 233,145 | 100 |
| 61 | 城島中学校 | 福岡県久留米市城島町檜津1354-1 | 交流3相3線式 | 6,000 | 6,000 | 60 | 206 | 288,743 | 100 |
| 62 | 三潁中学校 | 福岡県久留米市三潁町玉満2705 | 交流3相3線式 | 6,000 | 6,000 | 60 | 101 | 166,658 | 100 |
| 63 | 久留米特別支援学校 | 福岡県久留米市南1丁目2-1 | 交流3相3線式 | 6,000 | 6,000 | 60 | 323 | 350,241 | 100 |
| 64 | 久留米商業高等学校 | 福岡県久留米市南1丁目1-1 | 交流3相3線式 | 6,000 | 6,000 | 60 | 264 | 455,355 | 100 |
| 65 | 南筑高等学校 | 福岡県久留米市御井町1360-5 | 交流3相3線式 | 6,000 | 6,000 | 60 | 164 | 336,502 | 100 |
| 66 | 教育センター | 福岡県久留米市南1丁目8番1号 | 交流3相3線式 | 6,000 | 6,000 | 60 | 70 | 87,876 | 100 |
| 67 | 中央学校給食共同調理場 | 福岡県久留米市野中町1339-1 | 交流3相3線式 | 6,000 | 6,000 | 60 | 485 | 938,021 | 100 |
| 68 | 田主丸学校給食共同調理場 | 福岡県久留米市田主丸町田主丸843-7 | 交流3相3線式 | 6,000 | 6,000 | 60 | 219 | 223,547 | 100 |
| 総計 | | | — | — | — | — | 7,712 | 10,731,370 | — |

※1 契約上使用できる電気の最大電力をいい、30分最大需要電力計により計測された需用電力が原則として、これを超えないものとする。

※2 月別の予定使用量は別紙5とする。

※3 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件については、九州地区の一般電気事業者の定める特定規模標準供給条件並びに特定規模需要選択供給条件による。

(※注) 篠山小学校については、現在改築工事中であり平成29年12月1日よりキュービクルの設備容量が下記のとおり変更となりますのでご了承ください。

なお、予定使用量については、旧施設での実績使用量となりますので、参考扱いとしてください。

旧(電灯変圧器50KVA+動力変圧器150KVA) ⇒ 新(電灯変圧器150KVA+動力変圧器300KVA×2)