

〈第6号様式〉

既設給水設備調査報告書

年 月 日

久留米市企業管理者 殿

(指定給水装置工事事業者)

工事事業者名

代表者名

(主任技術者)

氏 名

受水槽式給水設備の給水装置への切替えに関して、次のとおり内容を報告します。

1. 調査場所

久留米市 町

建物名称

2. 水道番号

3. 水質試験

水道法第4条の水質基準に (適合 ・ 不適合)

4. 配管の確認

使用材料の管種、口径、配管系統は提出図面のとおり

5. 水圧試験

0.75MPaの水圧を15分間加圧したときの漏水 (有 ・ 無)

6. 添付書類

水圧試験実施中の写真