

# 給水装置工事完成届

# 給水装置工事設計書(現場用)

久留米市企業管理者 殿

受付	係	主査	課長補佐	課長	事務所長

令和 年 月 日

指定工事業者 \_\_\_\_\_ 電話 ( \_\_\_\_\_ )

下記の給水装置工事が令和 年 月 日完成したので提出いたします。

工事種別	新設・改造・撤去	受付番号	年度第 号
給水装置所在地	久留米市		
工事申込者	住所		
	氏名 (建物名)		
主任技術者 (自主検査者)	(自筆)	配管施工者	氏名 資格

検査事項	自主検査	現地検査(検査員)	結果	検査事項	自主検査	現地検査(検査員)	結果
図面照合	指示内容			メーター取付状況	メーター	良・不良	
	変更内容				口径確認	13・20 ( )	
	工事写真				取付方向	正 逆取付	
水圧テスト		圧力低下(有・無)		水平設置	水平・傾き		
水番表示	シール貼り付け	有・無		設置位置	検針上支障(有・無)		
	水番と部屋番			通水確認	散水・手洗・台所( )		
配管	施工状況			漏水の有無	有・無		
	深 度			井水とのクロス配管	有・無		
止水栓・仕切弁	位置・高さ 傾き・すきま 土留板・基礎 継足棒・清掃 蓋目地の方向			露出配管の保温	有・無		
				公道復旧	区 分	舗装・コンクリート・砂利 インターロッキング	
					状 態	本復旧・仮復旧	
メーターボックス構造	土留板・高さ すきま・基礎 メーター取替 清 掃			標示の有無	ピン・杭		
				残留塩素測定			
				貯水 槽	吐水口空間・排水口空間		
				直結増圧	入、出バルブ設置・設定圧		

完成検査日	令和 年 月 日	手直し完了日	令和 年 月 日
手直し	有・無	再検査日	令和 年 月 日
手直し指示日	令和 年 月 日	検査員	

料金担当へ送付								
直結増圧集計	直結増圧台帳入力	通水テスト報告書	貯水槽撤去	貯水槽台帳修正	鉛管台帳修正	検査入力	図面修正	精算入力

## 承認通知

令和 年 月 日

この給水装置工事を承認する。

久留米市企業管理者

公道工事予定 令和 年 月 日

本復旧施工(自社、管組合、他工事)

産廃発生量(アスファルト殻) m<sup>3</sup>

[他埋設物の有・無]

ガス(有・無)(立会日 )

NTT(有・無)(立会日 )

九電(有・無)(立会日 )

下水(有・無)(立会日 )

支管分岐水道番号	水道番号

メーター口径・個数			一括設計	給水方式	
mm	mm	mm	個	直圧 ( F~ F)有効容量m <sup>3</sup>	( )
個	個	個		貯水槽 ( F~ F)	
○ 準備管より取出		○ メーター口変 ( → )		○ ミニ開発	
○ 開発		○ 取出位置変更		○ 既存建物	

○ 公道工事	有・無	工 当初工期	令和 年 月 日まで
○ 道路区分	国・県・市・里・区画・私	期 変更工期	令和 年 月 日まで
○ 公道施行日	令和 年 月 日	メーター出庫日	令和 年 月 日

名称・規格	単 位	使 用 材 料				同 時 使 用 水 量 の 計 算								
		設 計		完 成		給水用具	口 径	設 計			完 成			
		口 径	数 量	口 径	数 量			数量	使用水量 負荷単位	小計	数量	使用水量 負荷単位	小計	
サドル ( 用)	個					台所流し	13							
割T字 ( 用)	個					洗たく流し	13							
チーズ ( 用)	個					洗面器	13							
給水管 ( 用)	m					浴 槽	13							
給水管 ( 用)	m					シャワー	13							
						小便器(フラッシュバルブ)	13							
						大便器(ロータンク)	13							
撤去(サドルキャップ止)	ヶ所					手洗器	13							
撤去 ( )	ヶ所					散 水	13							
メーター(地下式)	個					食洗器	13							
メーター(地下式)	個													
メーター(パイプシャフト)	個													
メーター(パイプシャフト)	個					計								
						同時使用水量	=	÷	×	=	ℓ/分			
メーター撤去	個					メーター口径	=							
メーターの有無		申請時(有・無)(開・閉)	検査時(有・無)(開・閉)	浄・活水器の設置	( 有・無 )									

損失水頭計算、給水管口径の決定、貯水槽容量計算、その他